

Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

maj 2023	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	Eksport	Import
2023-05-01	2200	0	0	0	0	3100	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, BUJ-LIS	HRD-ROE t.1 i t.2, PLE-POL, POL-LES
2023-05-02	2200	0	0	0	0	3100	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, BUJ-LIS	HRD-ROE t.1 i t.2, PLE-POL, POL-LES
2023-05-03	2200	0	0	0	0	3100	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, BUJ-LIS	HRD-ROE t.1 i t.2, PLE-POL, POL-LES
2023-05-04	2200	0	0	0	0	3100	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, BUJ-LIS	HRD-ROE t.1 i t.2, PLE-POL, POL-LES
2023-05-05	2200	0	0	0	0	3100	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, BUJ-LIS	HRD-ROE t.1 i t.2, PLE-POL, POL-LES
2023-05-06	2400	500	500	200	190	3100	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1	HRD-ROE t.1 i t.2, PLE-POL, POL-LES
2023-05-07	2400	500	500	200	190	3100	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1	HRD-ROE t.1 i t.2, PLE-POL, POL-LES
2023-05-08	2400	200	200	200	190	2200	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, KRM-OSR, KRI-RZE	HRD-ROE t.1 i t.2, PLE-POL, POL-LES
2023-05-09	2400	200	200	200	190	2200	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, KRM-OSR, KRI-RZE	HRD-ROE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-10	2400	200	200	200	190	2200	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, KRM-OSR, KRI-RZE	HRD-ROE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-11	2400	200	200	200	190	2200	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, KRM-OSR, KRI-RZE	HRD-ROE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-12	2400	200	200	200	190	2200	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, KRM-OSR, KRI-RZE	HRD-ROE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-13	2400	200	200	200	190	2200	0	0	0	0	HRD-ROE t.1 i t.2, KRI-LEM t.1, KRM-OSR, KRI-RZE	HRD-ROE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-14	2400	500	500	200	200	3000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR	KRM-OSR
2023-05-15	2400	500	500	200	200	1000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-16	2400	200	200	200	200	1000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR, DRŚ-SMO t.1 i t.2	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-17	2400	500	500	200	200	1000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-18	2400	500	500	200	200	1000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-19	2400	500	500	200	200	1000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-20	2400	500	500	200	200	3000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR	KRM-OSR
2023-05-21	2400	500	500	200	200	3000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR	KRM-OSR
2023-05-22	2400	500	500	200	200	1000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-23	2400	500	500	200	200	1000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-24	2400	500	500	200	200	1000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR

2023-05-25	2400	500	500	200	200	1000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR, BUJ-BYC	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-26	2400	500	500	200	200	1000	0	0	0	0	KRI-LEM t.1, KRM-OSR, BUJ-BYC	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-27	2400	800	800	200	200	3100	600	600	0	0	BUJ-BYC	KRA-PLE
2023-05-28	2400	800	800	200	200	3100	600	600	0	0	BUJ-BYC	KRA-PLE
2023-05-29	2400	700	700	200	200	3000	0	0	0	0	KRM-OSR, BUJ-BYC, LMAR-SPNV	KRM-OSR
2023-05-30	2400	700	700	0	0	1000	0	0	0	0	KRM-OSR, BUJ-BYC, LMAR-SPNV	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR
2023-05-31	2400	700	700	0	0	1000	0	0	0	0	KRM-OSR, BUJ-BYC, LMAR-SPNV	KRA-VIE t.1 i t.2, KRM-OSR

* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC_{roczne}).

** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 17% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.

*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.