

## Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

maj 2024	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	Eksport	Import
2024-05-01	700	0	0	0	0	1100	800	800	0	0	KRI-LEM t1 i t2	
2024-05-02	700	0	0	0	0	1100	800	800	0	0	KRI-LEM t1 i t2	
2024-05-03	700	0	0	0	0	1100	800	800	0	0	KRI-LEM t1 i t2	
2024-05-04	700	0	0	0	0	1100	800	800	0	0	KRI-LEM t1 i t2	
2024-05-05	700	0	0	0	0	1100	800	800	0	0	KRI-LEM t1 i t2	
2024-05-06	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	POL-PLE
2024-05-07	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	POL-PLE
2024-05-08	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	POL-PLE
2024-05-09	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	POL-PLE
2024-05-10	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	POL-PLE
2024-05-11	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	MIK-POL t1 i t2
2024-05-12	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	MIK-POL t1 i t2
2024-05-13	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	MIK-POL t1 i t2
2024-05-14	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	MIK-POL t1 i t2
2024-05-15	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	MIK-POL t1 i t2
2024-05-16	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	MIK-POL t1 i t2
2024-05-17	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	MIK-POL t1 i t2
2024-05-18	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	MIK-POL t1 i t2
2024-05-19	700	0	0	0	0	1100	700	700	0	0	KRI-LEM t1 i t2	MIK-POL t1 i t2
2024-05-20	700	0	0	0	0	1100	800	800	0	0	KRI-LEM t1 i t2	
2024-05-21	700	0	0	0	0	400	0	0	0	0	KRI-LEM t1 i t2	MIK-SWI t1 i t2

2024-05-22	700	0	0	0	0	400	0	0	0	0	KRI-LEM t1 i t2 LAG-TCN	MIK-SWI t1 i t2
2024-05-23	700	0	0	0	0	400	0	0	0	0	KRI-LEM t1 i t2 LAG-TCN	MIK-SWI t1 i t2
2024-05-24	700	0	0	0	0	400	0	0	0	0	KRI-LEM t1 i t2 LAG-TCN	MIK-SWI t1 i t2
2024-05-25	1000	600	600	0	0	400	0	0	0	0	LAG-TCN	MIK-SWI t1 i t2
2024-05-26	1000	600	600	0	0	400	0	0	0	0	LAG-TCN	MIK-SWI t1 i t2
2024-05-27	1000	600	600	0	0	400	0	0	0	0	LAG-TCN	MIK-SWI t1 i t2
2024-05-28	1000	700	700	0	0	400	0	0	0	0		MIK-SWI t1 i t2
2024-05-29	1000	700	700	0	0	400	0	0	0	0		MIK-SWI t1 i t2
2024-05-30	1000	700	700	0	0	1100	800	800	0	0		
2024-05-31	1000	700	700	0	0	1100	800	800	0	0		

\* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC<sub>roczne</sub>).

\*\* Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.

W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych brutto.

\*\*\* Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

\*\*\*\* Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.