Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

lipiec 2025	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	Eksport	Import
2025-07-01	1600	1700	1700	1100	755	1600	1800	1800	0	0		MIK-SWI t1 t2, MON-DUN, HRD-ROE 2
2025-07-02	1600	1700	1700	1100	755	1600	1800	1800	0	0		MIK-SWI t1 t2, MON-DUN, HRD-ROE 2
2025-07-03	1600	1700	1700	1100	755	1600	1800	1800	0	0		MIK-SWI t1 t2, HRD-ROE 2
2025-07-04	1600	1700	1700	1100	755	1600	1800	1800	0	0		MIK-SWI t1 t2, HRD-ROE 2
2025-07-05	1600	1700	1700	1100	755	1600	1900	1900	0	0		MIK-SWI t1 t2
2025-07-06	1600	1700	1700	1100	755	1600	1900	1900	0	0		MIK-SWI t1 t2
2025-07-07	1600	1700	1700	1100	755	1600	1900	1900	0	0		MIK-SWI t1 t2
2025-07-08	1600	1700	1700	1100	755	1600	1900	1900	0	0		MIK-SWI t1 t2
2025-07-09	1600	1700	1700	1100	755	1600	1900	1900	0	0		MIK-SWI t1 t2
2025-07-10	1600	1100	1100	1100	755	1600	1900	1900	0	0	RZE-CHA	MIK-SWI t1 t2
2025-07-11	1600	1700	1700	1100	755	1600	1900	1900	0	0		MIK-SWI t1 t2
2025-07-12	1600	1700	1700	1100	755	1600	2100	2100	0	0		
2025-07-13	1600	1700	1700	1100	755	1600	2100	2100	0	0		
2025-07-14	1600	1700	1700	1100	755	1600	600	600	0	0		MIK-HAG t1
2025-07-15	1600	1700	1700	1100	755	1600	600	600	0	0		MIK-HAG t1

2025-07-16	1600	1700	1700	1100	755	1600	600	600	0	0		MIK-HAG t1
2025-07-17	1600	1700	1700	1100	755	1600	600	600	0	0		MIK-HAG t1
2025-07-18	1600	1700	1700	1100	755	1600	600	600	0	0		MIK-HAG t1
2025-07-19	1600	1700	1700	1100	755	1600	2100	2100	0	0		
2025-07-20	1600	1700	1700	1100	755	1600	2100	2100	0	0		
2025-07-21	1600	1300	1300	1100	755	1600	2100	2100	0	0	DBN-DET	
2025-07-22	1600	1300	1300	1100	755	1600	1800	1800	0	0	DBN-DET	HRD-ROE 2
2025-07-23	1600	1300	1300	1100	755	1600	1800	1800	0	0	DBN-DET	HRD-ROE 2
2025-07-24	1600	1300	1300	1100	755	1600	2100	2100	0	0	DBN-DET	
2025-07-25	1600	1300	1300	1100	755	1600	2100	2100	0	0	DBN-DET	
2025-07-26	1600	1300	1300	1100	755	1600	2100	2100	0	0	DBN-DET	
2025-07-27	1600	1300	1300	1100	755	1600	2100	2100	0	0	DBN-DET	
2025-07-28	1600	1700	1700	1100	755	1600	2100	2100	0	0		
2025-07-29	1600	1700	1700	1100	755	1600	2100	2100	0	0		
2025-07-30	1600	1700	1700	1100	755	1600	2100	2100	0	0		
2025-07-31	1600	1700	1700	1100	755	1600	2100	2100	0	0		

* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC_{roczne}).

** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych netto.

*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.