

## Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

Sierpień 2022	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	Eksport	Import
2022-08-01	2400	500	500	0	0	3100	500	500	0	0	NOS-VAR, DRS-SM	HRD-HBM
2022-08-02	2400	500	500	0	0	3100	500	500	0	0	NOS-VAR, DRS-SM	HRD-HBM
2022-08-03	2400	500	500	0	0	3100	500	500	0	0	NOS-VAR, DRS-SM	HRD-HBM
2022-08-04	2400	500	500	0	0	3100	500	500	0	0	NOS-VAR, DRS-SM	HRD-HBM
2022-08-05	2400	500	500	0	0	3100	500	500	0	0	NOS-VAR, DRS-SM	HRD-HBM
2022-08-06	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-07	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-08	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-09	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-10	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-11	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-12	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-13	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-14	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-15	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-16	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-17	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-18	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-19	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-20	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-21	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-22	2400	500	500	0	0	3100	500	500	0	0	WIE-NOS	HRD-HBM
2022-08-23	2400	500	500	0	0	3100	500	500	0	0	WIE-NOS	HRD-HBM
2022-08-24	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-25	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-26	2400	300	300	0	0	3100	500	500	0	0	KRI-TAW	HRD-HBM

2022-08-27	2400	300	300	0	0	3100	500	500	0	0	KRI-TAW	HRD-HBM
2022-08-28	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-29	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-30	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	0		HRD-HBM
2022-08-31	2400	900	900	0	0	3100	500	500	0	<b>0</b>		HRD-HBM

\* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC<sub>roczne</sub>).

\*\* Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 17% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.

\*\*\* Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

\*\*\*\* Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.