Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

sierpień 2025	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	Eksport	Import
2025-08-01	1600	1700	1700	400	387	1600	2000	2000	0	0		VIE-NHG
2025-08-02	1600	1700	1700	400	387	1600	2000	2000	0	0		VIE-NHG
2025-08-03	1600	1700	1700	400	387	1600	2000	2000	0	0		VIE-NHG
2025-08-04	1600	1700	1700	400	387	1600	900	900	0	0		KRA-PLE t.1 t.2, MIK-SWI t.1 t.2, VIE-NHG
2025-08-05	1600	1700	1700	400	387	1600	900	900	0	0		KRA-PLE t.1 t.2, MIK-SWI t.1 t.2, VIE-NHG
2025-08-06	1600	1700	1700	400	387	1600	900	900	0	0		KRA-PLE t.1 t.2, MIK-SWI t.1 t.2, VIE-NHG
2025-08-07	1600	1700	1700	400	387	1600	1900	1900	0	0		MIK-SWI t.1 t.2, VIE-NHG
2025-08-08	1600	1700	1700	400	387	1600	1900	1900	0	0		MIK-SWI t.1 t.2, VIE-NHG
2025-08-09	1600	1700	1700	400	387	1600	2000	2000	0	0		VIE-NHG
2025-08-10	1600	1700	1700	400	387	1600	2000	2000	0	0		VIE-NHG
2025-08-11	1600	1100	1100	400	387	1600	2000	2000	0	0	RZE-CHA	VIE-NHG
2025-08-12	1600	1100	1100	400	387	1600	2000	2000	0	0	RZE-CHA	VIE-NHG
2025-08-13	1600	1100	1100	400	387	1600	2000	2000	0	0	RZE-CHA	VIE-NHG
2025-08-14	1600	1100	1100	400	387	1600	2000	2000	0	0	RZE-CHA	VIE-NHG
2025-08-15	1600	1100	1100	400	387	1600	2000	2000	0	0	RZE-CHA	VIE-NHG

2025-08-16	1600	1100	1100	400	387	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA	
2025-08-17	1600	1100	1100	400	387	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA	
2025-08-18	1600	1100	1100	400	387	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA	
2025-08-19	1600	1100	1100	400	387	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA, KOP-LIS	
2025-08-20	1600	1100	1100	400	387	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA	
2025-08-21	1600	1100	1100	400	387	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA	
2025-08-22	1600	1100	1100	400	387	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA	
2025-08-23	1600	1100	1100	400	387	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA	
2025-08-24	1600	1100	1100	400	387	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA	
2025-08-25	1600	800	800	100	93	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA, KRI-TAW	
2025-08-26	1600	800	800	100	93	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA, KRI-TAW	
2025-08-27	1600	800	800	100	93	1600	2100	2100	0	0	RZE-CHA, KRI-TAW	
2025-08-28	1600	800	800	400	387	1600	1900	1900	0	0	RZE-CHA, KRI-TAW	MIK-SWI t.1 t.2
2025-08-29	1600	800	800	400	387	1600	1900	1900	0	0	RZE-CHA, KRI-TAW	MIK-SWI t.1 t.2
2025-08-30	1600	1100	1100	400	387	1600	1900	1900	0	0	RZE-CHA	MIK-SWI t.1 t.2
2025-08-31	1600	1100	1100	400	387	1600	1900	1900	0	0	RZE-CHA	MIK-SWI t.1 t.2

* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC_{roczne}).

** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych netto.

*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.