Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

wrzesień 2025	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	Eksport	Import
2025-09-01	1600	1000	1000	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, NOS-VAR	VIE-NHG, MIK-SWI t.1 t.2
2025-09-02	1600	1000	1000	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, NOS-VAR	VIE-NHG
2025-09-03	1600	1000	1000	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, NOS-VAR	VIE-NHG
2025-09-04	1600	1000	1000	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, NOS-VAR	VIE-NHG
2025-09-05	1600	1000	1000	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, NOS-VAR	VIE-NHG
2025-09-06	1600	1600	1600	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK	VIE-NHG
2025-09-07	1600	1600	1600	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK	VIE-NHG
2025-09-08	1600	1000	1000	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, LIS-KOP, LIS-BUJ	VIE-NHG
2025-09-09	1600	1000	1000	0	0	1600	1800	1800	0	0	VKAP-MUK, LIS-KOP, LIS-BUJ	VIE-NHG, KRA-MON4
2025-09-10	1600	1000	1000	0	0	1600	1800	1800	0	0	VKAP-MUK, LIS-KOP, LIS-BUJ	VIE-NHG, KRA-MON4
2025-09-11	1600	1000	1000	0	0	1600	1800	1800	0	0	VKAP-MUK, LIS-KOP, LIS-BUJ	VIE-NHG, KRA-MON4
2025-09-12	1600	1000	1000	0	0	1600	1800	1800	0	0	VKAP-MUK, LIS-KOP, LIS-BUJ	VIE-NHG, KRA-MON4
2025-09-13	1600	1500	1500	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, LIS-BUJ	VIE-NHG
2025-09-14	1600	1500	1500	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, LIS-BUJ	VIE-NHG
2025-09-15	1600	1500	1500	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, RZE-KRI	VIE-NHG

2025-09-16	1600	1500	1500	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, RZE-KRI	VIE-NHG
2025-09-17	1600	1500	1500	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, RZE-KRI	VIE-NHG
2025-09-18	1600	1500	1500	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, RZE-KRI	VIE-NHG
2025-09-19	1600	1500	1500	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, RZE-KRI	VIE-NHG
2025-09-20	1600	1500	1500	0	0	1600	2000	2000	0	0	VKAP-MUK, RZE-KRI	VIE-NHG
2025-09-21	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, RZE-KRI	
2025-09-22	1600	1600	1600	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK	
2025-09-23	1600	1600	1600	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK	
2025-09-24	1600	1600	1600	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK	
2025-09-25	1600	1600	1600	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK	
2025-09-26	1600	1600	1600	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK	
2025-09-27	1600	1600	1600	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK	
2025-09-28	1600	1600	1600	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK	
2025-09-29	1600	1100	1100	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, RZE-CHA	KRA-MON4
2025-09-30	1600	1100	1100	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, RZE-CHA	KRA-MON4

* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC_{roczne}).

** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych netto.

*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.