Wielkości miesięcznych długoterminowych praw przesyłowych

PSE S.A. publikują wielkości dotyczące długoterminowych praw przesyłowych (horyzont miesięczny), wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Publikacja została sporządzona na podstawie planu miesięcznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Ma ona charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów dobowych.

październik 2025	PL - DE/CZ/SK (eksport) [MW]					DE/CZ/SK-PL (import) [MW]					Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)****	
Data	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	TRM	NTC	ATC*	ZPO**	AAC***	Eksport	Import
2025-10-01	1600	1600	1600	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK	
2025-10-02	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1, t2	
2025-10-03	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1, t2	
2025-10-04	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1, t2	
2025-10-05	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1, t2	
2025-10-06	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1, t2	
2025-10-07	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1,	
2025-10-08	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1,	
2025-10-09	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1,	
2025-10-10	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1, t2	
2025-10-11	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1, t2	
2025-10-12	1600	500	500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, KRI-LEM t1, t2	
2025-10-13	1600	1500	1500	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	KRA-MON4
2025-10-14	1600	1100	1100	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, RZE-CHA	KRA-MON4

2025-10-15	1600	1100	1100	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, RZE-CHA	KRA-MON4
2025-10-16	1600	1100	1100	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE, RZE-CHA	KRA-MON4
2025-10-17	1600	1500	1500	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	KRA-MON4, MON-DUN
2025-10-18	1600	1500	1500	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	KRA-MON4, MON-DUN
2025-10-19	1600	1500	1500	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	KRA-MON4, MON-DUN
2025-10-20	1600	1500	1500	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	KRA-MON4, MON-DUN
2025-10-21	1600	1500	1500	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	KRA-MON4, MON-DUN
2025-10-22	1600	1500	1500	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	KRA-MON4, MON-DUN
2025-10-23	1600	1500	1500	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	KRA-MON4, MON-DUN
2025-10-24	1600	1500	1500	0	0	1600	1900	1900	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	KRA-MON4
2025-10-25	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	
2025-10-26	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	
2025-10-27	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	
2025-10-28	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	
2025-10-29	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	
2025-10-30	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	VKAP-MUK, KRI-RZE	
2025-10-31	1600	1500	1500	0	0	1600	2100	2100	0	0	KRI-RZE	

* Dostępne zdolności przesyłowe uwzględniające wielkości alokowanych zdolności w przetargu rocznym (ATC=NTC-AAC_{roczne}).

** Zdolności przesyłowe oferowane w ramach aukcji miesięcznej, organizowanej przez Joint Allocation Office S.A. W kierunku eksportu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 18% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.
W kierunku importu, wartość tych zdolności jest ustalana z uwzględnieniem wielkości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką rezerwy ujemnej dostępnej dla OSP, a wymaganym poziomem rezerw ujemnych netto.

*** Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu miesięcznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA (wielkości aktualizowane po zakończeniu aukcji).

**** Planowane wyłączenia elementów sieciowych mogą ulec zmianie na podstawie bieżących aktualizacji dobowych.