

Prognoza roczna zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w 2011 roku kierunek eksport

PSE Operator S.A. publikuje prognozę wielkości technicznych zdolności przesyłowych linii wymiany międzysystemowej wyznaczonych przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa, poszanowaniu zasad prowadzenia ruchu i planowania pracy systemu przesyłowego. Prognoza została sporządzona na podstawie planu rocznego wyłączeń elementów sieci przesyłowych. Niniejsza prognoza ma charakter wstępny i będzie aktualizowana na podstawie planów miesięcznych.

Kierunek przesyłu PL - DE/CZ/SK (Eksport)						
	TTC	TRM	NTC	Moc oferowana*	okres	Przyczyny ograniczeń (wyłączenia elementów sieciowych)
1	1800	900	900	0/200**	1/1 - 6/3	
2	1800	900	900	200	7/3 - 11/3	wyłączenie linii KOP - LIS
3	1800	900	900	200	12/3 - 13/3	
4	1700	900	800	200	14/3 - 18/3	wyłączenie linii CRN - PAS
5	1800	900	900	200	19/3 - 20/3	
6	1700	900	800	200	21/3 - 25/3	wyłączenie linii VKAP - MUK
7	1800	900	900	200	26/3 - 31/3	
8	2100	1000	1100	200	1/4 - 6/4	
9	2100	1000	1100	200	7/4 - 10/4	wyłączenie linii DBN - PAS
10	2100	1000	1100	200	11/4 - 15/5	
11	1700	1000	700	200	16/5 - 12/6	wyłączenie linii TCN - TAW i TCN - RZE
12	2100	1000	1100	200	13/6 - 19/6	
13	2000	1000	1000	200	20/6 - 24/6	wyłączenie linii NOS - VAR
14	2100	1000	1100	200/0**	25/6 - 15/7	
15	1300	1000	300	0**	16/7 - 14/8	wyłączenie linii KRI - LEM t.1 i t.2 oraz KRI - RZE (w tle CHR - HRA 23/7 - 29/7)
16	1900	1000	900	0**	15/8 - 28/8	wyłączenie linii KRI - RZE
17	1900	1000	900	0**	29/8 - 4/9	wyłączenie linii TAW - KRI
18	2100	1000	1100	0**	5/9 - 11/9	
19	1300	1000	300	0**	12/9 - 25/9	wyłączenie linii WIE - NOS i ALB - DBN
20	1900	1000	900	0**	26/9 - 30/9	wyłączenie linii LAG - TCN i ALB - NOS
21	2100	1000	1100	0**	1/10 - 9/10	
22	1900	1000	900	0**	10/10 - 14/10	wyłączenie linii LMA - SNV
23	2100	1000	1100	0**	15/10 - 16/10	
24	1800	1000	800	0**	17/10 - 21/10	wyłączenie linii SNV - LEM
25	2100	1000	1100	0**	22/10 - 23/10	
26	1900	1000	900	0**	24/10 - 30/10	wyłączenie linii PLE - OSR
27	2100	1000	1100	0**	31/10	
28	1800	900	900	200	1/11 - 27/11	
29	1500	900	600	200	28/11 - 2/12	wyłączenie linii LEM - VKAP
30	1800	900	900	200	3/12 - 4/12	
31	1400	900	500	200	5/12 - 11/12	wyłączenie linii LEM - SNV
32	1800	900	900	200	12/12 - 31/12	

* PSE Operator S.A. oferował zdolności przesyłowe w przetargu rocznym odpowiednio do możliwości przesyłowych oraz wymaganego planowanego poziomu rezerw w systemie elektroenergetycznym

** W podokresach: 1.01.2011- 31.01.2011, 1.07.2011 – 31.10.2011 oferowana moc w przetargu rocznym wynosi 0 MW z powodu niewystarczającego poziomu rezerw w systemie przesyłowym

Prognoza roczna zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej w 2011 roku kierunek import

Kierunek przesyłu DE/CZ/SK - PL (Import)						
	TTC	TRM	NTC	Moc oferowana *	okres	Przyczyny ograniczeń (wyłączenia elementów sieciowych)
1	900	900	0	0	1/1 - 31/3	
2	900/400***	900/400***	0	0	1/4 - 4/5	
3	0	0	0	0	5/ 5 - 8/5	wyłączenie linii MIK - CRN
4	600/200***	600/200***	0	0	9/5 - 13/5	wyłączenie MIK - AT1
5	900/400***	900/400***	0	0	14/5 - 17/7	
6	600/200***	600/200***	0	0	18/7 - 22/7	wyłączenie MIK - AT2
7	900/400***	900/400***	0	0	23/7 - 31/7	
8	400	400	0	0	1/8 - 3/8	wyłączenie linii KRA - VIE 508
9	900/400***	900/400***	0	0	4/8 - 6/9	
10	400	400	0	0	7/9 - 9/9	wyłączenie linii KRA - VIE 507
11	900/400***	900/400***	0	0	10/9 - 31/10	
12	900	900	0	0	1/11 - 31/12	

* PSE Operator S.A. oferował zdolności przesyłowe w przetargu rocznym odpowiednio do możliwości przesyłowych oraz wymaganego planowanego poziomu rezerw w systemie elektroenergetycznym

*** Ograniczenia przy temperaturze 25/30 °C

Data publikacji: 3.12.2010