

**Oferowane zdolności przesyłowe -
Przetarg miesięczny – Marzec 2021 roku
Przekrój techniczny PSE – (50HzT+CEPS+SEPS)**

Data	A out (eksport) [MW]			A in (import) [MW]			Przyczyny ograniczeń (planowane do wyłączenia elementy sieciowe)	
	NTC	AAC*	Oferowane moce**	NTC	AAC*	Oferowane moce**	Eksport	Import
01.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
02.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
03.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
04.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
05.03.2021	1200	0	0	0	0	0		MIK-PAS
06.03.2021	1200	0	0	0	0	0		MIK-PAS
07.03.2021	1200	0	0	0	0	0		MIK-PAS
08.03.2021	1200	0	0	0	0	0		MIK-PAS
09.03.2021	1200	0	0	0	0	0		MIK-PAS
10.03.2021	1200	0	0	0	0	0		MIK-PAS
11.03.2021	1200	0	0	0	0	0		MIK-PAS
12.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
13.03.2021	1200	0	0	0	0	0		MIK-PAS, MIK-CRN
14.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
15.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
16.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
17.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
18.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
19.03.2021	1200	0	0	100	0	0		
20.03.2021	1200	0	0	0	0	0		MIK-CRN
21.03.2021	1200	0	0	0	0	0		MIK-PAS
22.03.2021	1200	0	0	0	0	0		HRD-ROE
23.03.2021	900	0	0	0	0	0	KRI-TAW	HRD-ROE
24.03.2021	900	0	0	0	0	0	KRI-TAW	HRD-ROE
25.03.2021	900	0	0	0	0	0	KRI-TAW	HRD-ROE
26.03.2021	400	0	0	0	0	0	WIE-NOS	HRD-ROE
27.03.2021	400	0	0	100	0	0	WIE-NOS	
28.03.2021	400	0	0	100	0	0	WIE-NOS	
29.03.2021	400	0	0	100	0	0	WIE-NOS	
30.03.2021	400	0	0	100	0	0	WIE-NOS	
31.03.2021	600	0	0	100	0	0	ALB-DBN	

* - Zdolności przesyłowe rezerwowane w skoordynowanym przetargu rocznym organizowanym przez Joint Allocation Office SA

** - Oferowane moce w przetargu miesięcznym w kierunku eksportu. Wartość tej mocy jest ustalana z uwzględnieniem wartości wyznaczonych zdolności przesyłowych NTC oraz wielkości różnicy pomiędzy nadwyżką mocy dostępnej dla OSP, a wymaganą nadwyżką mocy dostępnej dla OSP ustaloną w IRiESP na poziomie 17% zapotrzebowania do pokrycia przez elektrownie krajowe.