Miesięczny bilans mocy marzec 2018 (wg stanu na 23.02.2018)

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2018 marzec 1	2018 marzec 2	2018 marzec 3	2018 marzec 4	2018 marzec 5	2018 marzec 6	2018 marzec 7	2018 marzec 8	2018 marzec 9	2018 marzec 10	2018 marzec 11	2018 marzec 12	2018 marzec 13	2018 marzec 14	2018 marzec 15	2018 marzec 16	2018 marzec 17	2018 marzec 18	2018 marzec 19	2018 marzec 20	2018 marzec 21	2018 marzec 22	2018 marzec 23	2018 marzec 24	2018 marzec 25	2018 marzec 26	2018 marzec 27	2018 marzec 28	2018 marzec 29	2018 marzec 30	2018 marzec 31
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 014**	**43 038**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 458	10 482
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306	6 306
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	904	928
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	2 905	2 905	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130	3 130	3 466	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 069	4 311	4 311	4 076	3 834	3 374	3 374	3 374	3 374	3 374	3 527	3 527	2 821	2 821	2 821	2 821	2 438	2 438
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**36 033**	**36 033**	**35 808**	**35 808**	**35 808**	**35 808**	**35 808**	**35 808**	**35 472**	**34 764**	**34 764**	**34 764**	**34 764**	**34 764**	**34 869**	**34 627**	**34 627**	**34 862**	**35 104**	**35 564**	**35 564**	**35 564**	**35 564**	**35 564**	**35 411**	**35 411**	**36 117**	**36 117**	**36 117**	**36 117**	**36 500**	**36 524**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	22 853	22 853	22 628	22 628	22 628	22 628	22 628	22 628	22 292	21 689	21 689	21 689	21 689	21 689	21 689	21 447	21 447	21 682	21 924	22 384	22 384	22 384	22 384	22 384	22 231	22 231	22 937	22 937	22 937	22 937	23 320	23 320
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	21 353	21 353	21 128	21 128	21 128	21 128	21 128	21 128	20 792	20 189	20 189	20 189	20 189	20 189	20 189	19 947	19 947	20 182	20 424	20 884	20 884	20 884	20 884	20 884	20 731	20 731	21 437	21 437	21 437	21 437	21 820	21 820
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 275	7 275	7 275	7 275	7 275	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 380	7 404
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 324	4 324	4 324	4 324	4 324	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429	4 429
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	816	840
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555	1 555
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**232**	**232**	**232**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**0**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**22 621**	**22 621**	**22 396**	**22 396**	**22 628**	**22 628**	**22 628**	**22 628**	**22 292**	**21 689**	**21 689**	**21 689**	**21 689**	**21 689**	**21 689**	**21 447**	**21 447**	**21 682**	**21 924**	**22 384**	**22 384**	**22 384**	**22 384**	**22 384**	**22 231**	**22 231**	**22 687**	**22 687**	**22 687**	**22 687**	**23 070**	**23 320**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	6 500	6 500	6 200	6 200	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 700	5 700	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 500	5 500	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 100
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	29 417	29 417	28 892	28 892	28 824	28 824	28 824	28 824	28 488	27 685	27 685	27 785	27 785	27 785	27 785	27 543	27 243	27 478	27 820	28 280	28 280	28 280	28 280	27 827	27 827	28 283	28 283	28 283	28 283	28 666	28 716
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**25 800**	**25 800**	**22 900**	**21 400**	**25 000**	**24 800**	**24 600**	**24 600**	**24 400**	**21 300**	**20 300**	**24 100**	**24 100**	**24 100**	**24 100**	**24 100**	**21 100**	**20 100**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**20 800**	**19 800**	**23 500**	**23 500**	**23 500**	**23 500**	**23 500**	**20 500**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	25 800	25 800	22 900	21 400	25 000	24 800	24 600	24 600	24 400	21 300	20 300	24 100	24 100	24 100	24 100	24 100	21 100	20 100	23 800	23 800	23 800	23 800	23 800	20 800	19 800	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	20 500
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**3 617**	**3 617**	**5 992**	**7 492**	**3 824**	**4 024**	**4 224**	**4 224**	**4 088**	**6 385**	**7 385**	**3 685**	**3 685**	**3 685**	**3 685**	**3 443**	**6 143**	**7 378**	**4 020**	**4 480**	**4 480**	**4 480**	**4 480**	**7 027**	**8 027**	**4 783**	**4 783**	**4 783**	**4 783**	**5 166**	**8 216**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**4 386**	**4 386**	**3 893**	**3 638**	**4 250**	**4 216**	**4 182**	**4 182**	**4 148**	**3 621**	**3 451**	**4 097**	**4 097**	**4 097**	**4 097**	**4 097**	**3 587**	**3 417**	**4 046**	**4 046**	**4 046**	**4 046**	**4 046**	**3 536**	**3 366**	**3 995**	**3 995**	**3 995**	**3 995**	**3 995**	**3 485**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*-769*	*-769*	*2 099*	*3 854*	*-426*	*-192*	*42*	*42*	*-60*	*2 764*	*3 934*	*-412*	*-412*	*-412*	*-412*	*-654*	*2 556*	*3 961*	*-26*	*434*	*434*	*434*	*434*	*3 491*	*4 661*	*788*	*788*	*788*	*788*	*1 171*	*4 731*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***