Miesięczny bilans mocy kwiecień 2018 (wg stanu na 26.03.2018)

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2018 kwiecień 1	2018 kwiecień 2	2018 kwiecień 3	2018 kwiecień 4	2018 kwiecień 5	2018 kwiecień 6	2018 kwiecień 7	2018 kwiecień 8	2018 kwiecień 9	2018 kwiecień 10	2018 kwiecień 11	2018 kwiecień 12	2018 kwiecień 13	2018 kwiecień 14	2018 kwiecień 15	2018 kwiecień 16	2018 kwiecień 17	2018 kwiecień 18	2018 kwiecień 19	2018 kwiecień 20	2018 kwiecień 21	2018 kwiecień 22	2018 kwiecień 23	2018 kwiecień 24	2018 kwiecień 25	2018 kwiecień 26	2018 kwiecień 27	2018 kwiecień 28	2018 kwiecień 29	2018 kwiecień 30
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**	**43 092**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756	26 756
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050	25 050
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545	10 545
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301	6 301
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707	707
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580	2 580
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	2 438	2 638	3 976	3 976	3 976	3 976	3 976	3 582	3 582	3 582	3 582	3 097	3 097	2 944	3 205	3 205	3 427	3 427	3 207	3 207	3 207	3 207	3 301	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 691	3 430
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	947	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	992	992	992	992	992	992	992	792
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**35 716**	**35 316**	**33 978**	**33 978**	**33 978**	**33 978**	**33 908**	**34 302**	**34 302**	**34 302**	**34 302**	**34 787**	**34 787**	**34 940**	**34 679**	**34 679**	**34 457**	**34 457**	**34 677**	**34 677**	**34 677**	**34 677**	**34 808**	**34 418**	**34 418**	**34 418**	**33 718**	**33 718**	**33 718**	**34 779**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	23 165	22 765	21 427	21 427	21 427	21 427	21 357	21 751	21 751	21 751	21 751	22 236	22 236	22 389	22 128	22 128	21 906	21 906	22 126	22 126	22 126	22 126	22 257	21 867	21 867	21 867	21 167	21 167	21 167	22 228
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	21 665	21 265	19 927	19 927	19 927	19 927	19 857	20 251	20 251	20 251	20 251	20 736	20 736	20 889	20 628	20 628	20 406	20 406	20 626	20 626	20 626	20 626	20 757	20 367	20 367	20 367	20 367	20 367	20 367	20 828
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	800	800	800	1 400
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856	3 856
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	595
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**232**	**685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**381**	**609**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**	**153**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**23 165**	**22 765**	**21 427**	**21 427**	**21 427**	**21 427**	**21 125**	**21 066**	**21 751**	**21 751**	**21 751**	**22 236**	**22 236**	**22 008**	**21 519**	**21 975**	**21 753**	**21 753**	**21 973**	**21 973**	**21 973**	**21 973**	**22 104**	**21 714**	**21 714**	**21 714**	**21 014**	**21 014**	**21 014**	**22 075**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	4 700	4 700	5 000	5 000	5 000	5 000	4 800	4 800	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	4 700	4 700	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 700	4 700	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 700	4 700	4 700
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	28 160	27 760	26 722	26 722	26 722	26 722	26 220	26 161	27 046	27 046	27 046	27 531	27 531	27 003	26 514	27 170	26 948	26 948	27 168	27 168	26 968	26 968	27 299	26 909	26 909	26 909	26 209	26 009	26 009	27 070
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**16 000**	**16 800**	**23 400**	**23 500**	**23 500**	**23 400**	**20 700**	**19 600**	**23 300**	**23 400**	**23 400**	**23 400**	**23 300**	**20 700**	**19 400**	**23 200**	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**23 200**	**20 700**	**19 200**	**23 200**	**23 300**	**23 300**	**23 300**	**23 200**	**20 600**	**18 800**	**21 000**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	16 000	16 800	23 400	23 500	23 500	23 400	20 700	19 600	23 300	23 400	23 400	23 400	23 300	20 700	19 400	23 200	23 300	23 300	23 300	23 200	20 700	19 200	23 200	23 300	23 300	23 300	23 200	20 600	18 800	21 000
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**12 160**	**10 960**	**3 322**	**3 222**	**3 222**	**3 322**	**5 520**	**6 561**	**3 746**	**3 646**	**3 646**	**4 131**	**4 231**	**6 303**	**7 114**	**3 970**	**3 648**	**3 648**	**3 868**	**3 968**	**6 268**	**7 768**	**4 099**	**3 609**	**3 609**	**3 609**	**3 009**	**5 409**	**7 209**	**6 070**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**2 720**	**2 856**	**3 978**	**3 995**	**3 995**	**3 978**	**3 519**	**3 332**	**3 961**	**3 978**	**3 978**	**3 978**	**3 961**	**3 519**	**3 298**	**3 944**	**3 961**	**3 961**	**3 961**	**3 944**	**3 519**	**3 264**	**3 944**	**3 961**	**3 961**	**3 961**	**3 944**	**3 502**	**3 196**	**3 570**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*9 440*	*8 104*	*-656*	*-773*	*-773*	*-656*	*2 001*	*3 229*	*-215*	*-332*	*-332*	*153*	*270*	*2 784*	*3 816*	*26*	*-313*	*-313*	*-93*	*24*	*2 749*	*4 504*	*155*	*-352*	*-352*	*-352*	*-935*	*1 907*	*4 013*	*2 500*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***