Miesięczny bilans mocy wrzesień 2018 (wg stanu na 27.08.2018)

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2018 wrzesień 1	2018 wrzesień 2	2018 wrzesień 3	2018 wrzesień 4	2018 wrzesień 5	2018 wrzesień 6	2018 wrzesień 7	2018 wrzesień 8	2018 wrzesień 9	2018 wrzesień 10	2018 wrzesień 11	2018 wrzesień 12	2018 wrzesień 13	2018 wrzesień 14	2018 wrzesień 15	2018 wrzesień 16	2018 wrzesień 17	2018 wrzesień 18	2018 wrzesień 19	2018 wrzesień 20	2018 wrzesień 21	2018 wrzesień 22	2018 wrzesień 23	2018 wrzesień 24	2018 wrzesień 25	2018 wrzesień 26	2018 wrzesień 27	2018 wrzesień 28	2018 wrzesień 29	2018 wrzesień 30
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 008**	**44 070**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651	27 651
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945	25 945
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 557	10 619
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	1 047
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 578	2 584
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 227	1 999	1 999	1 999	1 777	1 777	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157	2 157
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 735	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510	1 510
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**35 219**	**35 219**	**35 091**	**35 091**	**35 091**	**35 091**	**35 091**	**34 866**	**34 644**	**34 772**	**34 987**	**34 987**	**35 209**	**35 209**	**34 724**	**34 724**	**34 624**	**34 624**	**34 624**	**34 729**	**34 729**	**34 885**	**34 885**	**35 110**	**35 110**	**35 110**	**35 110**	**35 110**	**35 338**	**35 400**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	23 930	23 930	23 830	23 830	23 830	23 830	23 830	23 605	23 383	23 511	23 511	23 511	23 733	23 733	23 353	23 353	23 253	23 253	23 253	23 253	23 253	23 353	23 353	23 578	23 578	23 578	23 578	23 578	23 778	23 778
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	22 430	22 430	22 430	22 430	22 430	22 430	22 430	22 205	21 983	22 211	22 211	22 211	22 433	22 433	22 053	22 053	22 053	22 053	22 053	22 053	22 053	22 053	22 053	22 278	22 278	22 278	22 278	22 278	22 278	22 278
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 500	1 500
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	5 489	5 489	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 461	5 676	5 676	5 676	5 676	5 571	5 571	5 571	5 571	5 571	5 676	5 676	5 732	5 732	5 732	5 732	5 732	5 732	5 732	5 760	5 822
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 692	2 907	2 907	2 907	2 907	2 802	2 802	2 802	2 802	2 802	2 907	2 907	2 963	2 963	2 963	2 963	2 963	2 963	2 963	2 963	2 963
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	487	487	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	459	487	487
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	821	877
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 489	1 495
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**0**	**0**	**242**	**242**	**242**	**242**	**242**	**130**	**130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**539**	**386**	**386**	**386**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**23 930**	**23 930**	**23 588**	**23 588**	**23 588**	**23 588**	**23 588**	**23 475**	**23 253**	**23 511**	**23 511**	**23 511**	**23 733**	**23 733**	**23 353**	**23 353**	**23 253**	**23 253**	**23 253**	**23 253**	**23 253**	**23 353**	**23 353**	**23 578**	**23 578**	**23 578**	**23 039**	**23 192**	**23 392**	**23 392**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	3 400	3 400	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 400	3 400	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 500	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	3 900	3 900	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 100	4 100
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	27 626	27 626	27 384	27 384	27 384	27 384	27 384	27 171	26 949	27 407	27 407	27 407	27 629	27 629	27 149	27 149	27 549	27 549	27 549	27 549	27 549	27 549	27 549	28 074	28 074	28 074	27 535	27 688	27 788	27 788
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**20 200**	**19 000**	**22 800**	**22 900**	**22 900**	**22 900**	**22 900**	**20 200**	**19 100**	**23 000**	**23 100**	**23 100**	**23 100**	**23 000**	**20 400**	**19 400**	**23 200**	**23 400**	**23 400**	**23 400**	**23 300**	**20 600**	**19 600**	**23 600**	**23 800**	**23 800**	**23 800**	**23 600**	**20 600**	**19 600**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	20 200	19 000	22 800	22 900	22 900	22 900	22 900	20 200	19 100	23 000	23 100	23 100	23 100	23 000	20 400	19 400	23 200	23 400	23 400	23 400	23 300	20 600	19 600	23 600	23 800	23 800	23 800	23 600	20 600	19 600
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**7 426**	**8 626**	**4 584**	**4 484**	**4 484**	**4 484**	**4 484**	**6 971**	**7 849**	**4 407**	**4 307**	**4 307**	**4 529**	**4 629**	**6 749**	**7 749**	**4 349**	**4 149**	**4 149**	**4 149**	**4 249**	**6 949**	**7 949**	**4 474**	**4 274**	**4 274**	**3 735**	**4 088**	**7 188**	**8 188**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**3 434**	**3 230**	**3 876**	**3 893**	**3 893**	**3 893**	**3 893**	**3 434**	**3 247**	**3 910**	**3 927**	**3 927**	**3 927**	**3 910**	**3 468**	**3 298**	**3 944**	**3 978**	**3 978**	**3 978**	**3 961**	**3 502**	**3 332**	**4 012**	**4 046**	**4 046**	**4 046**	**4 012**	**3 502**	**3 332**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*3 992*	*5 396*	*708*	*591*	*591*	*591*	*591*	*3 537*	*4 602*	*497*	*380*	*380*	*602*	*719*	*3 281*	*4 451*	*405*	*171*	*171*	*171*	*288*	*3 447*	*4 617*	*462*	*228*	*228*	*-311*	*76*	*3 686*	*4 856*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***