Miesięczny bilans mocy grudzień 2018 (wg stanu na 25.11.2018)

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2018 grudzień 1	2018 grudzień 2	2018 grudzień 3	2018 grudzień 4	2018 grudzień 5	2018 grudzień 6	2018 grudzień 7	2018 grudzień 8	2018 grudzień 9	2018 grudzień 10	2018 grudzień 11	2018 grudzień 12	2018 grudzień 13	2018 grudzień 14	2018 grudzień 15	2018 grudzień 16	2018 grudzień 17	2018 grudzień 18	2018 grudzień 19	2018 grudzień 20	2018 grudzień 21	2018 grudzień 22	2018 grudzień 23	2018 grudzień 24	2018 grudzień 25	2018 grudzień 26	2018 grudzień 27	2018 grudzień 28	2018 grudzień 29	2018 grudzień 30	2018 grudzień 31
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**45 830**	**45 830**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 836**	**45 830**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470	29 470
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706
1.2.	**Moc osiągalna jed. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	10 558	10 558	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 564	10 558
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254	6 254
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688	688
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	1 056	1 056	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 062	1 056
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560	2 560
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	2 507	2 265	2 265	2 265	1 556	1 556	1 556	1 403	1 403	1 403	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 176	1 562	1 562	1 562
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	4 660	4 320	4 095	4 095	4 095	4 095	4 095	4 095	4 095	4 095	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535	3 535
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**35 751**	**36 333**	**36 563**	**36 563**	**37 272**	**37 172**	**37 172**	**37 325**	**37 325**	**37 325**	**38 112**	**38 112**	**38 112**	**38 112**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**38 212**	**37 826**	**37 826**	**37 820**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	22 097	22 679	22 904	22 904	23 613	23 513	23 513	23 666	23 666	23 666	24 453	24 453	24 453	24 453	24 553	24 553	24 553	24 553	24 553	24 553	24 553	24 553	24 553	24 553	24 553	24 553	24 553	24 553	24 167	24 167	24 167
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	20 597	21 179	21 404	21 404	22 113	22 113	22 113	22 266	22 266	22 266	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	23 053	22 667	22 667	22 667
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	7 852	7 852	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 857	7 851
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	936	936	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	941	935
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733	1 733
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802	5 802
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**394**	**394**	**0**	**125**	**125**	**0**	**0**	**609**	**447**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**21 703**	**22 679**	**22 904**	**22 904**	**23 613**	**23 513**	**23 513**	**23 272**	**23 272**	**23 666**	**24 328**	**24 328**	**24 453**	**24 453**	**23 944**	**24 106**	**24 553**	**24 553**	**24 553**	**24 553**	**24 553**	**24 553**	**24 553**	**24 553**	**24 553**	**24 553**	**24 553**	**24 553**	**24 167**	**24 167**	**24 167**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	5 700	5 700	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 700	5 700	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 700	5 700	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 700	5 500	5 500	5 300	5 300	5 500	5 500	5 500	5 500	5 900
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	27 699	28 675	29 100	29 100	29 809	29 709	29 709	29 268	29 268	29 862	30 524	30 524	30 649	30 649	29 940	30 102	30 749	30 749	30 749	30 749	30 749	30 549	30 349	30 349	30 149	30 149	30 349	30 349	29 963	29 963	30 363
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**22 600**	**21 000**	**25 400**	**25 600**	**25 600**	**25 600**	**25 300**	**22 600**	**21 000**	**25 600**	**25 800**	**25 800**	**25 800**	**25 600**	**22 600**	**21 400**	**25 800**	**26 000**	**26 000**	**26 000**	**25 800**	**22 400**	**21 400**	**22 000**	**17 000**	**17 500**	**22 300**	**22 300**	**21 500**	**20 000**	**22 300**
11.	Zdeterminowana wymiana międzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	22 600	21 000	25 400	25 600	25 600	25 600	25 300	22 600	21 000	25 600	25 800	25 800	25 800	25 600	22 600	21 400	25 800	26 000	26 000	26 000	25 800	22 400	21 400	22 000	17 000	17 500	22 300	22 300	21 500	20 000	22 300
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**5 099**	**7 675**	**3 700**	**3 500**	**4 209**	**4 109**	**4 409**	**6 668**	**8 268**	**4 262**	**4 724**	**4 724**	**4 849**	**5 049**	**7 340**	**8 702**	**4 949**	**4 749**	**4 749**	**4 749**	**4 949**	**8 149**	**8 949**	**8 349**	**13 149**	**12 649**	**8 049**	**8 049**	**8 463**	**9 963**	**8 063**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**3 842**	**3 570**	**4 318**	**4 352**	**4 352**	**4 352**	**4 301**	**3 842**	**3 570**	**4 352**	**4 386**	**4 386**	**4 386**	**4 352**	**3 842**	**3 638**	**4 386**	**4 420**	**4 420**	**4 420**	**4 386**	**3 808**	**3 638**	**3 740**	**2 890**	**2 975**	**3 791**	**3 791**	**3 655**	**3 400**	**3 791**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*1 257*	*4 105*	*-618*	*-852*	*-143*	*-243*	*108*	*2 826*	*4 698*	*-90*	*338*	*338*	*463*	*697*	*3 498*	*5 064*	*563*	*329*	*329*	*329*	*563*	*4 341*	*5 311*	*4 609*	*10 259*	*9 674*	*4 258*	*4 258*	*4 808*	*6 563*	*4 272*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***