Miesięczny bilans mocy maj 2020 (wg stanu na 24.04.2020)

wartości w dobowym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc

		2020 maj 1	2020 maj 2	2020 maj 3	2020 maj 4	2020 maj 5	2020 maj 6	2020 maj 7	2020 maj 8	2020 maj 9	2020 maj 10	2020 maj 11	2020 maj 12	2020 maj 13	2020 maj 14	2020 maj 15	2020 maj 16	2020 maj 17	2020 maj 18	2020 maj 19	2020 maj 20	2020 maj 21	2020 maj 22	2020 maj 23	2020 maj 24	2020 maj 25	2020 maj 26	2020 maj 27	2020 maj 28	2020 maj 29	2020 maj 30	2020 maj 31
1.	**Moc osiągalna elektrowni krajowych**	**47 397**	**47 397**	**47 397**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**	**47 411**
1.1.	**Moc osiągalna JWCD**	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386	29 386
1.1.1.	**Moc osiągalna JWCD cieplnych**	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680	27 680
1.1.2.	**Moc osiągalna JWCD wodnych**	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706	1 706
1.2.	**Moc osiągalna ied. wytwórczych nJWCD (bez el.wiatrowych)**	11 937	11 937	11 937	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951	11 951
1.2.1.	**Moc osiągalna nJWCD cieplnych**	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391
1.2.2.	**Moc osiągalna nJWCD wodnych**	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
1.2.3.	**Moc osiągalna nJWCD inne odnawialne**	2 351	2 351	2 351	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365	2 365
1.2.4.	**Moc osiągalna elektrowni przemysłowych**	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495	2 495
1.3.	**Moc zainstalowana elektrowni wiatrowych**	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
2.	**Ubytki mocy spowodowane zaplanowanymi postojami remontowymi w JWCD cieplnych**	3 308	4 369	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	4 829	5 362	5 362	4 972	4 972	4 972	4 972	4 972	4 518	4 591	4 981	4 981	4 981	4 981	4 981	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 093	5 040	4 587
3.	**Inne ubytki mocy w JWCD deklarowane przez wytwórców**	1 547	1 547	1 547	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 795	1 670	1 670	1 670	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 675	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547	1 547
4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych**	**37 711**	**36 650**	**36 190**	**35 669**	**35 550**	**35 550**	**35 550**	**35 550**	**35 017**	**35 017**	**35 532**	**35 532**	**35 532**	**35 527**	**35 527**	**36 009**	**35 936**	**35 518**	**35 518**	**35 518**	**35 646**	**35 646**	**35 435**	**35 435**	**35 435**	**35 479**	**35 479**	**35 479**	**35 479**	**35 536**	**35 989**
4.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD**	24 348	23 287	22 827	22 579	22 579	22 579	22 579	22 579	22 046	22 046	22 561	22 561	22 561	22 556	22 556	23 010	22 937	22 547	22 547	22 547	22 675	22 675	22 563	22 563	22 563	22 563	22 563	22 563	22 563	22 616	23 069
4.1.1.	**Moc dyspozycyjna JWCD cieplnych**	22 825	21 764	21 304	21 056	21 056	21 056	21 056	21 056	20 523	20 523	21 038	21 038	21 038	21 033	21 033	21 487	21 414	21 024	21 024	21 024	21 152	21 152	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 093	21 546
4.1.2.	**Moc dyspozycyjna JWCD wodnych**	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523	1 523
4.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD (bez wiatrowych)**	7 289	7 289	7 289	7 016	6 897	6 897	6 897	6 897	6 897	6 897	6 897	6 897	6 897	6 897	6 897	6 925	6 925	6 897	6 897	6 897	6 897	6 897	6 798	6 798	6 798	6 842	6 842	6 842	6 842	6 846	6 846
4.2.1.	**Moc dyspozycyjna nJWCD cieplnych**	3 035	3 035	3 035	2 776	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 656	2 558	2 558	2 558	2 602	2 602	2 602	2 602	2 578	2 578
4.2.2.	**Moc dyspozycyjna nJWCD wodnych**	585	585	585	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	585	585	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	557	585	585
4.2.3.	**Moc dyspozycyjna nJWCD inne odnawialne**	2 287	2 287	2 287	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301	2 301
4.2.4.	**Moc dyspozycyjna elektrowni przemysłowych**	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383	1 383
4.3.	**Moc dyspozycyjna elektrowni wiatrowych**	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074	6 074
5.	**Ubytki mocy w JWCD ze względu na warunki pracy sieci**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196**	**196**	**576**	**576**	**956**	**380**	**0**	**0**	**0**	**124**	**124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Moc dyspozycyjna JWCD dostępna dla OSP**	**24 348**	**23 287**	**22 827**	**22 579**	**22 579**	**22 579**	**22 579**	**22 579**	**22 046**	**22 046**	**22 561**	**22 561**	**22 561**	**22 556**	**22 556**	**22 814**	**22 741**	**21 971**	**21 971**	**21 591**	**22 295**	**22 675**	**22 563**	**22 563**	**22 439**	**22 439**	**22 563**	**22 563**	**22 563**	**22 616**	**23 069**
7.	**Generacja nJWCD bez wiatrowych**	3 300	3 400	3 200	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 300	3 000	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 100	2 900	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 000	2 800	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	2 900	2 700
8.	**Generacja elektrowni wiatrowych**	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310
9.	**Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych dostępna dla OSP**	27 958	26 997	26 337	26 389	26 389	26 389	26 389	26 389	25 656	25 356	26 171	26 171	26 171	26 166	26 166	26 224	25 951	25 481	25 481	25 101	25 805	26 185	25 873	25 673	25 849	25 849	25 973	25 973	25 973	25 826	26 079
10.	**Krajowe zapotrzebowanie na moc**	**15 800**	**17 200**	**15 500**	**20 000**	**20 100**	**20 100**	**20 100**	**20 100**	**17 900**	**16 100**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**17 800**	**16 000**	**19 800**	**19 800**	**19 800**	**19 800**	**19 800**	**17 700**	**15 900**	**19 700**	**19 700**	**19 700**	**19 700**	**19 700**	**17 600**	**15 800**
11.	Zdeterminowana wymiana miedzysystemowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Zapotrzebowanie do pokrycia przez elektrownie krajowe	15 800	17 200	15 500	20 000	20 100	20 100	20 100	20 100	17 900	16 100	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	17 800	16 000	19 800	19 800	19 800	19 800	19 800	17 700	15 900	19 700	19 700	19 700	19 700	19 700	17 600	15 800
13.	**Nadwyżka mocy dostępna dla OSP**	**12 158**	**9 797**	**10 837**	**6 389**	**6 289**	**6 289**	**6 289**	**6 289**	**7 756**	**9 256**	**6 171**	**6 171**	**6 171**	**6 166**	**6 166**	**8 424**	**9 951**	**5 681**	**5 681**	**5 301**	**6 005**	**6 385**	**8 173**	**9 773**	**6 149**	**6 149**	**6 273**	**6 273**	**6 273**	**8 226**	**10 279**
14.	**Wymagana przez OSP nadwyżka mocy**	**2 686**	**2 924**	**2 635**	**3 400**	**3 417**	**3 417**	**3 417**	**3 417**	**3 043**	**2 737**	**3 400**	**3 400**	**3 400**	**3 400**	**3 400**	**3 026**	**2 720**	**3 366**	**3 366**	**3 366**	**3 366**	**3 366**	**3 009**	**2 703**	**3 349**	**3 349**	**3 349**	**3 349**	**3 349**	**2 992**	**2 686**
	Nadwyżka mocy dostępnej ponad wymaganą	*9 472*	*6 873*	*8 202*	*2 989*	*2 872*	*2 872*	*2 872*	*2 872*	*4 713*	*6 519*	*2 771*	*2 771*	*2 771*	*2 766*	*2 766*	*5 398*	*7 231*	*2 315*	*2 315*	*1 935*	*2 639*	*3 019*	*5 164*	*7 070*	*2 800*	*2 800*	*2 924*	*2 924*	*2 924*	*5 234*	*7 593*
15.	**Zarezerwowane zdolności (AACr+AACm)**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***