

Raport

z procesu konsultacji
projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie
systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

**Informacja o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach
oraz sposobie ich uwzględnienia**

Konstancin-Jeziorna, 13 stycznia 2020 r.

1. Specyfikacja działań zrealizowanych w ramach konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Wykaz działań PSE S.A. (dalej również „OSP”) w ramach procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (dalej „Karta aktualizacji nr CB/26/2019” lub „Karta aktualizacji”).

Lp.	Data	Opis działań
1.	23 grudnia 2019 r.	Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczącego rozpoczęcia procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019.
2.	23 grudnia 2019 r. - 7 stycznia 2020 r.	Proces konsultacji z użytkownikami systemu projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019.
3.	8 - 9 stycznia 2020 r.	Opracowanie Raportu z procesu konsultacji z użytkownikami systemu projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019. Opracowanie Karty aktualizacji nr CB/26/2019 po przeprowadzonym procesie konsultacji projektu tej karty, celem przedłożenia jej Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE”) do zatwierdzenia.
4.	13 stycznia 2020 r.	Przedłożenie Prezesowi URE do zatwierdzenia Karty aktualizacji nr CB/26/2019, opracowanej po przeprowadzonym procesie konsultacji projektu tej karty, wraz z Raportem z procesu konsultacji. Opublikowanie Komunikatu OSP dotyczącego przedłożenia Karty aktualizacji nr CB/26/2019 Prezesowi URE do zatwierdzenia, wraz z Raportem z procesu konsultacji.

2. Lista użytkowników systemu, którzy zgłosili uwagi w procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Lp.	Podmiot
1.	EPEX SPOT SE (dalej „EPEX”)
2.	Towarowa Giełda Energii S.A. (dalej „TGE”)

3. Zestawienie uwag zgłoszonych przez użytkowników systemu do projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz sposób ich uwzględnienia

Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi		
data: 13 stycznia 2020 r.		strona 2 z 8

3.1. Uwagi ogólne

Brak uwag

3.2. Uwagi szczegółowe

Lp.	Punkt	Uwagi, propozycje zmian w treści i pytania	Zgłaszający uwagi	Stanowisko OSP
1.	3.4.1.3.	EPEX SPOT understand the meaning here as all NEMO's ZWMC that fulfil the requirement must be "accepted". The TSO will then have a separate process (based on an agreed/approved calendar) to determine which accepted ZWMC should be selected for the final confirmation verification process (which leads to the production of the POWMC). Is this understanding correct for article 3.4.1.3?	EPEX	<u>Wyjaśnienie</u> Szczegółowe zasady wyboru zaakceptowanego ZWMC nie są przedmiotem IRiESP. Zostaną one uzgodnione z NEMO działającymi w polskim obszarze rynkowym i zawarte w procedurach będących załącznikiem do regulaminu MNA (https://www.pse.pl/dokumenty?folderId=651182456)
2.	3.4.1.7.	Confirmation needed that that all of the times stated here are in CET/CEST but the ZWMC will be the UTC equivalent (e.g. in winter, 00:00 CET on D = 23:00 UTC on D-1) .	EPEX	<u>Wyjaśnienie</u> OSP potwierdza, że w dokumentach ZWMC używany jest ekwiwalent czasu UTC. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w standardach WIRE opublikowanych na stronie internetowej PSE https://www.pse.pl/dokumenty?folderId=542268767
3.	3.4.2.3.	Table 3.7 – line 3 timing for transfer of the AWMC starting at 12.52: EPEX SPOT considers that this should be based on the successful reception/verification of the either: 1- The MO's ZWMC 2- X minutes (tbd) after the non-MO's ZWMC – therefore technically this can also happen directly after 12.42	EPEX	<u>Wyjaśnienie</u> Szczegółowe zasady przyjmowania ZWMC nie są przedmiotem IRiESP. Zostaną one uzgodnione z NEMO działającymi w polskim obszarze rynkowym i zawarte w procedurach będących załącznikiem do regulaminu MNA (https://www.pse.pl/dokumenty?folderId=651182456) IRiESP określa wyłącznie ogólne ramy czasowe procesu.
4.	3.4.3.1.	NEMOs in the MNA project stated that the ZWMC flows should reflect the topology specified/defined within the project and will include the flows on defined virtual & physical internal/external Polish interconnectors. The same should apply when commercial interconnector/flow and ZWMC are used together in a sentence. If the topology has virtual areas, then the ZWMC will contain the	EPEX	<u>Uwaga nie została uwzględniona</u> Obszary wirtualne nie są przedmiotem zapisów Karty aktualizacji. Uwaga zostanie rozpatrzona w ramach projektu wdrożenia mechanizmu łączenia rynków na granicach

		virtual areas and the flows that Euphemia has calculated.		synchronicznych KSE (dalej „projekt Interim MC”).
5.	3.4.4.5.	Similar to the previous comment, EPEX SPOT understands that selecting the correct validated ZWMC and distributing the POWMC will comply to the discussed idea that the Polish MO's ZWMC will be given priority and will be sent ASAP	EPEX	<p><u>Wyjaśnienie</u></p> <p>Szczegółowe zasady przyjmowania ZWMC nie są przedmiotem IRiESP. Zostaną one uzgodnione z NEMO działającymi w polskim obszarze rynkowym i zawarte w procedurach będących załącznikiem do regulaminu MNA (https://www.pse.pl/dokumenty?folderId=651182456)</p> <p>IRiESP określa wyłącznie ogólne ramy czasowe procesu.</p>
6.	3.4.4.7.	Can there be a negative PAWMC?	EPEX	<p><u>Wyjaśnienie</u></p> <p>Nie. Dokument PAWMC może zawierać wyłącznie pozytywną wartość. Poprzez jego wysłanie OSP informuje o otrzymaniu poprawnego dokumentu AWMC. W przypadku nie otrzymania poprawnego dokumentu AWMC, dokument PAWMC nie zostanie wysłany.</p>
7.	3.4.9.1. (2)	Suggesting precisising market areas connected/adjacent to the Polish Market Area	EPEX	<p><u>Wyjaśnienie</u></p> <p>Obszary rynkowe wymagane do zawarcia w dokumencie GCE są doprecyzowane w punkcie 3.4.3.2. poprzez odwołanie do aktualnej decyzji zatwierdzającej regiony wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) wydawanej na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 (CACM). Ponieważ przynależność poszczególnych granic do CCR może się zmieniać, nie jest celowe umieszczenie ich listy w IRiESP.</p>
8.	3.4.9.2.	1 eurocent/MWh is dependent on the configuration set out within the PCR SCF for the relevant market areas.	EPEX	<p><u>Uwaga nie została uwzględniona</u></p> <p>Zawartość pliku GCE nie jest przedmiotem zapisów Karty aktualizacji.</p> <p>Uwaga zostanie rozpatrzona w ramach projektu wdrożenia mechanizmu łączenia rynków na granicach synchronicznych KSE (Interim MC).</p>
9.	3.4.9.3.1	GCE can be sent as soon as a positive AWMC is received. Therefore can GCE be sent earlier then 12.56?	EPEX	<p><u>Wyjaśnienie</u></p> <p>Zmiany zaproponowane w niniejszej Karcie aktualizacji w</p>

¹ Omyłka skorygowana przez PSE (w Formularzu zgłoszeniowym uwag do projektu Karty aktualizacji nr CB/26/2019 przekazany przez EPEX było odwołanie do nieistniejącego pkt 3.9.4.3.)

				pkt 3.4.9.3. przewidują możliwość wysłania GCE od 12:42.
10.	3.4.9.3.	<p>Biorąc pod uwagę, że proces Coupling'u w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego może trwać maksymalnie do godz. 13.50, wydłużenie okresu przekazywania dokumentów GCE, które są już elementem post-Coupling'u do godz. 13.50 jest niewystarczające. Dodatkowo mając na uwadze zapisy obowiązującej procedury PL DA_BUP_03 pozwalającej na wydłużenie bramki do składania zgłoszeń ZUSE do 15:30 wnioskujemy o wydłużenie czasu na składanie dokumentu GCE, zgodnie z poniższą propozycją.</p> <p>Korekta zapisu:</p> <p>„Przekazywanie dokumentów GCE dla doby handlowej n rozpoczyna się o godzinie 12.56 doby n-1 i trwa do godziny 13.30 doby n-1 włącznie.</p> <p>OSP ma prawo wydłużyć okres przekazywania dokumentów GCE dla doby handlowej n do godziny 15.30 doby n-1 wyłącznie w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji alokacji międzysystemowych zdolności przesyłowych w procesie Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego.”</p>	TGE	<p><u>Uwaga uwzględniona częściowo</u></p> <p>Wprowadzono możliwość przedłużenia przyjmowania dokumentów GCE do 15:30.</p> <p>Ze względu na uwagę nr 9, w której pojawiła się prośba o możliwość przesłania dokumentu GCE przed 12:56 nie przesuwano momentu rozpoczęcia przyjmowania dokumentów GCE na późniejszą godzinę.</p> <p><i>Nowe brzmienie pkt 3.4.9.3. zawarto w pkt 4 „Specyfikacja zmian wynikających z procesu konsultacji (...)”</i></p>
11.	Tabela 3.7.	<p>Dokument POWMC jest Potwierdzeniem wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego i zarazem jedną z odpowiedzi OSP na przesłany przez NEMO dokument ZWMC. Na podstawie otrzymania POWMC NEMO uprawniony jest do przesłania finalnego potwierdzenia wyników Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego w ramach procesu MRC (Multi Regional Coupling).</p> <p>Zgodnie z obowiązującymi procedurami MRC i PCR (Price Coupling of Region) normalny proces Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego (bez uruchamiania procedur awaryjnych) powinien zakończyć się najpóźniej o godz. 12:54 doby n-1.</p>	TGE	<p><u>Uwaga uwzględniona częściowo</u></p> <p>W tabeli 3.7. doprecyzowano czas w jakim wysyłane są dokumenty PAWMC.</p> <p>Nie zawężano czasu w jakim wysyłane są dokumenty POWMC. Potencjalna zmiana czasu przesłania dokumentu POWMC wymaga konsultacji z wszystkimi NEMO. Szczegółowy opis procesu wysyłania dokumentu POWMC zostanie uzgodniony z NEMO działającymi w polskim obszarze rynkowym i zawarty w procedurach będących załącznikiem do regulaminu MNA</p> <p>https://www.pse.pl/dokumenty?folderId=651182456</p> <p><i>Nowe brzmienie Tabeli 3.7. zawarto w pkt 4 „Specyfikacja</i></p>

		<p>Zgodnie z punktem 3.4.4.7 to dokument PAWMC (Potwierdzenie odebrania AWMC) jest informacją o otrzymaniu AWMC przez OSP.</p> <p>Korekta tabeli:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Termin/Okres</th> <th>Działania URB_{GE}</th> <th>Działania OSP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doba $n-1$ godzina 12.42.</td> <td></td> <td>Rozpoczęcie przyjmowania ZWMC dla doby n.</td> </tr> <tr> <td>Doba $n-1$ od godziny 12.42 do godz. 12.48 (najpóźniej do godziny 12.52).</td> <td>Przekazywanie ZWMC. Przyjmowanie OWMC, PWMC. Przyjmowanie POWMC.</td> <td>Przyjmowanie ZWMC. Weryfikacja pod względem formalnym. Weryfikacja pod względem spójności danych WMC oraz przekroczeń wielkości ZPW. Wysyłanie dokumentów OWMC, PWMC. Wysyłanie dokumentów POWMC.</td> </tr> <tr> <td>Doba $n-1$ od godziny 12.52 do godz. 12.56.</td> <td>Przekazywanie AWMC. Przyjmowanie PAWMC</td> <td>Przyjmowanie AWMC. Weryfikacja pod względem formalnym. Wysyłanie dokumentów PAWMC.</td> </tr> </tbody> </table>	Termin/Okres	Działania URB _{GE}	Działania OSP	Doba $n-1$ godzina 12.42.		Rozpoczęcie przyjmowania ZWMC dla doby n .	Doba $n-1$ od godziny 12.42 do godz. 12.48 (najpóźniej do godziny 12.52).	Przekazywanie ZWMC. Przyjmowanie OWMC, PWMC. Przyjmowanie POWMC.	Przyjmowanie ZWMC. Weryfikacja pod względem formalnym. Weryfikacja pod względem spójności danych WMC oraz przekroczeń wielkości ZPW. Wysyłanie dokumentów OWMC, PWMC. Wysyłanie dokumentów POWMC.	Doba $n-1$ od godziny 12.52 do godz. 12.56.	Przekazywanie AWMC. Przyjmowanie PAWMC	Przyjmowanie AWMC. Weryfikacja pod względem formalnym. Wysyłanie dokumentów PAWMC.		<p><i>zmian wynikających z procesu konsultacji (...)</i></p>
Termin/Okres	Działania URB _{GE}	Działania OSP														
Doba $n-1$ godzina 12.42.		Rozpoczęcie przyjmowania ZWMC dla doby n .														
Doba $n-1$ od godziny 12.42 do godz. 12.48 (najpóźniej do godziny 12.52).	Przekazywanie ZWMC. Przyjmowanie OWMC, PWMC. Przyjmowanie POWMC.	Przyjmowanie ZWMC. Weryfikacja pod względem formalnym. Weryfikacja pod względem spójności danych WMC oraz przekroczeń wielkości ZPW. Wysyłanie dokumentów OWMC, PWMC. Wysyłanie dokumentów POWMC.														
Doba $n-1$ od godziny 12.52 do godz. 12.56.	Przekazywanie AWMC. Przyjmowanie PAWMC	Przyjmowanie AWMC. Weryfikacja pod względem formalnym. Wysyłanie dokumentów PAWMC.														

4. Specyfikacja zmian wynikających z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr CB/26/2019 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

W wyniku przeprowadzonych konsultacji z użytkownikami systemu oraz w ramach korekt wprowadzono następujące zmiany do Karty aktualizacji nr CB/26/2019.

Zgodnie ze stanowiskiem OSP przedstawionym w odniesieniu do uwagi z pkt 3.2. Lp. 10, pkt 3.4.9.3. otrzymuje brzmienie:

- 3.4.9.3. Przekazywanie dokumentów GCE dla doby handlowej n rozpoczyna się o godzinie 12.42 doby $n-1$ i trwa do godziny 13.30 doby $n-1$ włącznie.
- OSP ma prawo wydłużyć okres przekazywania dokumentów GCE dla doby handlowej n do godziny 15.30 doby $n-1$ włącznie w przypadku opóźnienia zakończenia realizacji alokacji międzysystemowych zdolności przesyłowych w procesie Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego.

Zgodnie ze stanowiskiem OSP przedstawionym w odniesieniu do uwagi z pkt 3.2. Lp. 11, Tabela 3.7. otrzymuje brzmienie:

Tabela 3.7. Harmonogram przekazywania i korekty dokumentów ZWMC w ramach procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Następnego.

Termin/Okres	Działania URB _{GE}	Działania OSP
Doba $n-1$ godzina 12.42.		Rozpoczęcie przyjmowania ZWMC dla doby n .
Doba $n-1$ od godziny 12.42 do godz. 12.48 (najpóźniej do godziny 12.52).	Przekazywanie ZWMC. Przyjmowanie OWMC, PWMC.	Przyjmowanie ZWMC. Weryfikacja pod względem formalnym. Weryfikacja pod względem spójności danych WMC oraz przekroczeń wielkości ZPW. Wysyłanie dokumentów OWMC, PWMC.
Doba $n-1$ od godziny 12.42 do godz. 12.56.	Przyjmowanie POWMC. Przekazywanie AWMC. Przyjmowanie PAWMC.	Wysyłanie dokumentów POWMC. Przyjmowanie AWMC. Weryfikacja pod względem formalnym. Wysyłanie dokumentów PAWMC.

Termin/Okres	Działania URB_{GE}	Działania OSP
Doba <i>n-1</i> godzina 12.56.		Godzina zakończenia przyjmowania ZWMC dla doby <i>n</i> .