

Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności

[illegible]

Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności

Opis środka z planu odbudowy		Rozruch autonomiczny	Ponowne podanie napięcia	Regulacja częstotliwości	Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp)				Testy na bazie umów (w tym przyłączeniowych) i próby systemowe	
Wymaganie wg pkt IRIESP		Na podstawie wymagań w pkt. 3.5.5.1. (1)	Na podstawie wymagań w pkt. 3.5.5.1 (2), po rozruchu autonomicznym	Praca w regulacji pierwotnej w trybie rozładowania albo ładowania, zależna zdalnie z systemów sterowania lub na polecenie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego zgodnie z pkt. 11.3.11.(3).	Regulacja napięcia na podstawie pkt. 3.5.1.1. (2) wraz z 3.5.3 i 3.5.1.6	Regulacja napięcia poprzez zmianę wartości zadanej na polecenie dyspozytora 3.5.1.5 wraz z 3.5.1.6 (interwencyjna zmiana punktów pracy na polecenie dyspozytora właściwego operatora systemu) poprzez 3.5.4	Regulacja częstotliwości na podstawie pkt. 3.5.1.1. (1) wraz z 3.5.1.6 i 3.5.2	Regulacja częstotliwości poprzez zmianę mocy zadanej na polecenie dyspozytora wg. pkt. 3.5.1.5 wraz z 3.5.1.6 (interwencyjna zmiana punktów pracy na polecenie dyspozytora właściwego operatora systemu) poprzez 3.5.4	Podanie napięcia na linię długą	Uruchomienie elektrowni
Sprawdzenie na podstawie IRIESP		Program ramowy nr 5 (dla rozruchu autonomicznego).	Program ramowy nr 1.(dla ponownego podania napięcia / Próba 1), oraz program ramowy nr 5 (dla rozruchu autonomicznego).	Program ramowy nr 7 (dla pracy w układach wydzielonych).	Program ramowy nr 3 (dla zdolności do regulacji napięcia i mocy biernej).	Program ramowy nr 3 (dla zdolności do regulacji napięcia i mocy biernej/ Próby 1 - 2.).	Program ramowy nr 2, (dla zdolności do regulacji częstotliwości).	Program ramowy nr 4, (dla zdolności do regulacji mocy).	Pkt. 3.8.2.4.4 (2) c IRIESP	Pkt. 3.8.2.4.4.(2) c IRIESP lub 3.5.2.4.5 (2) IRIESP
	Okres sprawdzenia	3 lata	3 lata	5 lata	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Sprawdzenie na podstawie "Warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy" opracowanych na podstawie Art. 4. ust. 4) NCER		Test VI.4.1 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Test VI.4.1 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Test VI.4.2 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Test VI.4.2 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania ...") "Planu Testów".	Test VI.4.2 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania ...") "Planu testów".	Test VI.4.2 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania ...") "Planu testów".	Test VI.4.2 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania ...") "Planu testów".	Test VI.4.3 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Test VI.4.4 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".
	Okres sprawdzenia	2 x w roku	2 x w roku	1x w roku	1x w roku wraz z testem VI.4.1	1x w roku wraz z testem VI.4.1	1x w roku wraz z testem VI.4.1	1x w roku wraz z testem VI.4.1	3 lata lub wraz z Testem VI.4.4	5 lat