

Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności

[illegible]

Przyporządkowanie testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, do testowanych zdolności

Opis środka z planu odbudowy		Rozruch autonomiczny	Ponowne podanie napięcia		Regulacja częstotliwości	Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp)				Testy na bazie umów (w tym przyłączeniowych) i próby systemowe	
Wymaganie wg pkt IRIESP		3.8.2.3.6.	3.8.2.3.9. wraz z 3.8.2.3.7. po rozruchu autonomicznym (3.8.2.3.3.(1) i 3.8.2.3.6)	3.8.2.3.9. wraz z 3.8.2.3.7. po udanym PWE (3.8.2.3.3.(2) na bazie PPW (3.8.2.1.2.(4)	3.8.2.3.4 wraz z 3.8.2.3.5.	Regulacja napięcia na podstawie 3.8.2.3.7.	Regulacja napięcia poprzez zmianę wartości zadanej na polecenie dyspozytora wg. 11.3.10 lub 11.3.11	Regulacja częstotliwości na podstawie 3.8.2.3.4.	Regulacja częstotliwości poprzez zmianę mocy zadanej na polecenie dyspozytora wg. 11.3.10 lub 11.3.11.	Podanie napięcia na linię długą	Uruchomienie elektrowni
Sprawdzenie na podstawie IRIESP		Program ramowy nr 5 (dla rozruchu autonomicznego).	Program ramowy nr 1, (dla ponownego podania napięcia / Próba 1), oraz program ramowy nr 5 (dla rozruchu autonomicznego).	Program ramowy nr 1 (dla ponownego podania napięcia / Próba 2), oraz Program ramowy nr 6 (dla PPW).	Program ramowy nr 7 (dla pracy w układach wydzielonych).	Program ramowy nr 3 (dla zdolności do regulacji napięcia i mocy biernej).	Program ramowy nr 3 (dla zdolności do regulacji napięcia i mocy biernej/ Próby 1 - 2).	Program ramowy nr 2, (dla zdolności do regulacji częstotliwości).	Program ramowy nr 4, (dla zdolności do regulacji mocy).	Pkt. 3.8.2.4.4 (2) c IRIESP	Pkt. 3.8.2.4.4.(2) c IRIESP lub 3.8.2.4.5 (2) IRIESP
	Okres sprawdzenia	3 lata	3 lata	3 lata	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Sprawdzenie na podstawie "Warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy" opracowanych na podstawie Art. 4. ust. 4) NCER		Test VI.4.1 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Test VI.4.1 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Nie dotyczy	Test VI.4.2 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Test VI.4.2 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu Testów".	Test VI.4.2 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Test VI.4.2 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Test VI.4.2 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Test VI.4.3 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".	Test VI.4.4 wg dokumentu wymienionego w rozdziale XIV. ust. 2 ("Warunki działania...") "Planu testów".
	Okres sprawdzenia	2 x w roku	2 x w roku	nie dotyczy	1x w roku	1x w roku wraz z testem VI.4.1	1x w roku wraz z testem VI.4.1	1x w roku wraz z testem VI.4.1	1x w roku wraz z testem VI.4.1	3 lata lub wraz z Testem VI.4.4	5 lat