

Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2026-2030

Opis środka z planu obrony systemu				Automatyka w przypadku wzrostu częstotliwości / spadku częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od częstotliwości lub statyczną regulację prędkości obrotowej RO(P)			Zarządzanie odchyleniami częstotliwości 3.8.2.3.4 oraz 11.7.1.3.(1), i 11.7.1.3.(3) wraz z 11.3.10 i 11.3.11 IRIESP		Zarządzanie odchyleniami napięcia			Zarządzanie rozpiętami mocy czynnej				Wsparcie systemu mocą czynną			
Wymaganie wg pkt IRIESP				Na podstawie wymagań zawartych w 3.8.2.2.1	Na podstawie wymagań zawartych w 3.8.2.1.1.(1) i 3.8.2.3.4.(2)	Na podstawie wymagań zawartych w 3.8.3.3.1.(3)	Na podstawie wymagań zawartych w 3.8.2.3.4 wraz z 3.8.2.3.5	Na podstawie wymagań zawartych w 3.8.3.3	Na podstawie wymagań zawartych w 3.8.2.1.1.(2) i 11.6.15 do 11.6.21	Na podstawie wymagań zawartych w 3.8.2.1.1.(4) i 11.6.15 do 11.6.21	Na podstawie wymagań zawartych w 3.8.3.5.	Na podstawie zapisów pkt 11.7.1.3.(1), wykorzystując zdolności opisane w pkt 3.8.2.1.2.(3)	Na podstawie pkt 11.7.1.3.(1) wykorzystując uprawnienia opisane w 11.3.10.	Na podstawie pkt 11.7.1.3.(3) wykorzystując uprawnienia opisane w 11.3.11.	Na podstawie art. 9c.2.6) Ustawy Prawo Energetyczne oraz wykorzystując zdolności opisane w 3.8.3.2.1.(1) i (3) lub 4.4.6.	Na podstawie pkt 11.7.1.3.(1) wykorzystując uprawnienia opisane w 11.3.10.	Na podstawie pkt 11.7.1.3.(3) wykorzystując uprawnienia opisane w 11.3.11.	Na podstawie pkt 11.7.1.3.(1) lub 11.7.1.3.(3). wykorzystując zdolności opisane w 11.6.2.(2).	Na podstawie art. 9c.2.6) Ustawy Prawo Energetyczne oraz wykorzystując zdolności opisane w 3.8.3.2.1.(1) i (3) lub 4.4.6.
Wymagania dedykowane dla SGU będących				Synchronicznymi modułami wytwarzania energii		Modułami parków energii	Synchronicznymi modułami wytwarzania energii	Modułami parków energii	Synchronicznymi modułami wytwarzania energii		Modułami parków energii	Synchronicznymi modułami wytwarzania energii		Modułami parków energii	Modułami parków energii	Synchronicznymi modułami wytwarzania energii			Modułami parków energii
Okres sprawdzenia				5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
L.p.	Elektrownia / KOD	Nr bloku	Sprawdzenie na podstawie	Termin wykonania testów SGU w latach 2026 - 2030															
1	Elektrownia 1																		
	PGM1 1-01	1	IRIESP	2026	2026	-	2026	-	2026	-	-	2026	2026	-	-	2026	-	-	-
	PGM1 1-02	2	IRIESP	2026	2026	-	2026	-	2026	-	-	2026	2026	-	-	2026	-	-	-
	PGM1 1-03	3	IRIESP	2027	2027	-	2027	-	2027	-	-	2027	2027	-	-	2027	-	-	-
	PGM1 1-04	4	IRIESP	2028	2028	-	2028	-	2028	-	-	2028	2028	-	-	2028	-	-	-
2	Elektrownia 2																		
	PGM2 1-01	1	IRIESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	-	-	2026	-	-
	PGM2 1-02	2	IRIESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	-	-	2027	-	-
	PGM2 1-03	3	IRIESP	-	2028	-	2028	-	2028	2028	-	2028	2028	-	-	2028	-	-	-
	PGM2 1-04	4	IRIESP	-	2029	-	2029	-	2029	2029	-	2029	2029	-	-	2029	-	-	-
3	Elektrownia 3																		
	PPM3 4-01	1	IRIESP	-	-	2026	-	2026	-	-	2026	-	-	-	2026	-	-	-	2026
	PPM3 4-02	2	IRIESP	-	-	2026	-	2026	-	-	2026	-	-	-	2026	-	-	-	2026
	PPM3 4-03	3	IRIESP	-	-	2027	-	2027	-	-	2027	-	-	-	2027	-	-	-	2027
	PPM3 4-04	4	IRIESP	-	-	2028	-	2028	-	-	2028	-	-	-	2028	-	-	-	2028

Legenda:
Termin wykonania testu - (data) - data wykonania testu na SGU

Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2026 - 2030

Opis środka z planu odbudowy				Rozruch autonomiczny	Ponowne podanie napięcia		Regulacja częstotliwości	Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp)				Testy na bazie umów (w tym przyłączeniowych) i próby systemowe	
Wymaganie wg pkt IRIESP				3.8.2.3.6.	3.8.2.3.9. wraz z 3.8.2.3.7. po rozruchu autonomicznym (3.8.2.3.3.(1) i 3.8.2.3.6)	3.8.2.3.9. wraz z 3.8.2.3.7. po udanym PWE (3.8.2.3.3.(2) na bazie PPW (3.8.2.1.2.(4)	3.8.2.3.4 wraz z 3.8.2.3.5.	Regulacja napięcia na podstawie 3.8.2.3.7.	Regulacja napięcia poprzez zmianę wartości zadanej na polecenie dyspozytora wg. 11.3.10 lub 11.3.11	Regulacja częstotliwości na podstawie 3.8.2.3.4.	Regulacja częstotliwości poprzez zmianę mocy zadanej na polecenie dyspozytora wg. 11.3.10 lub 11.3.11.	Podanie napięcia na linię długą	Uruchomienie elektrowni
Okres sprawdzenia				3 lata	3 lata	3 lata	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
L.p.	Elektrownia	Nr bloku	Sprawdzenie na podstawie	Termin wykonania testów SGU w latach 2026 - 2030									
1	Elektrownia 1												
	PGM1 1-01	1	IRIESP	2026	2026	-	2026	2026	2026	2026	2026	-	2026
	PGM1 1-02	2	IRIESP	2026	2026	-	2026	2026	2026	2026	2026	-	2026
	PGM1 1-03	3	IRIESP	2027	2027	-	2027	2027	2027	2027	2027	-	2027
	PGM1 1-04	4	IRIESP	2028	2028	-	2028	2028	2028	2028	2028	-	2028
2	Elektrownia 2												
	PGM2 1-01	1	IRIESP	-	-	2026	2026	2026	2026	2026	2026	-	-
	PGM2 1-02	2	IRIESP	-	-	2026	2026	2026	2026	2026	2026	-	-
	PGM2 1-03	3	IRIESP	-	-	2027	2027	2027	2027	2027	2027	-	-
	PGM2 1-04	4	IRIESP	-	-	2028	2028	2028	2028	2028	2028	-	-
3	Elektrownia 3												
	PPM3 4-01	1	IRIESP	-	-	-	2026	-	2026	-	2026	-	-
	PPM3 4-02	2	IRIESP	-	-	-	2026	-	2026	-	2026	-	-
	PPM3 4-03	3	IRIESP	-	-	-	2027	-	2027	-	2027	-	-
	PPM3 4-04	4	IRIESP	-	-	-	2028	-	2028	-	2028	-	-

Legenda:
Termin wykonania testu - (data) - data wykonania testu na SGU