

Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 11. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2025-2029

Opis środka z planu obrony systemu				Automatyka w przypadku wzrostu częstotliwości / spadku częstotliwości działająca w oparciu o korektę mocy od częstotliwości			Zarządzanie odchyleniami częstotliwości		Zarządzanie odchyleniami napięcia		Zarządzanie rozpiętami mocy czynnej				Wsparcie systemu mocą czynną			
Wymaganie wg pkt IRIESP				Praca w regulacji: pierwotnej w trybie rozładowania, na polecenie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego zgodnie z pkt. 11.3.11.(3).	Praca w regulacji: pierwotnej w trybie ładowania na polecenie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego zgodnie z pkt. 11.3.11.(3).	Na podstawie wymagań zawartych w pkt. 7.2. Załącznika do Rozporządzenia MKiŚ z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego	Praca w regulacji: pierwotnej w trybie rozładowania, na polecenie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego zgodnie z pkt. 11.3.11.(3).	Praca w regulacji: pierwotnej w trybie ładowania na polecenie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego zgodnie z pkt. 11.3.11.(3).	Na podstawie wymagań zawartych w pkt. 3.5.1.1. (2) wraz z 3.5.3 i 3.5.1.6	Na podstawie wymagań zawartych w pkt. 3.5.1.5 wraz z 3.5.1.6 (interwencyjna zmiana punktów pracy na polecenie dyspozytora właściwego operatora systemu) poprzez 3.5.4	Na podstawie wymagań zawartych w pkt. 3.5.1.1. (1) wraz z 3.5.1.6 i 3.5.2	Na podstawie wymagań zawartych w pkt. 3.5.1.5 wraz z 3.5.1.6 (interwencyjna zmiana punktów pracy na polecenie dyspozytora właściwego operatora systemu) poprzez 3.5.4	Na podstawie wymagań zawartych w pkt. 3.5.1.2	Zmiana trybów pracy ładowanie/rozładowanie na polecenie dyspozytora na podstawie pkt. 3.5.2.3	Na podstawie wymagań zawartych w pkt. 3.5.1.1. (1) wraz z 3.5.1.6 i 3.5.2	Na podstawie pkt 3.5.1.5 wraz z 3.5.1.6 (interwencyjna zmiana punktów pracy na polecenie dyspozytora właściwego operatora systemu) poprzez 3.5.4	Na podstawie wymagań zawartych w pkt 3.5.1.2	Zmiana trybów pracy ładowanie/rozładowanie na polecenie dyspozytora na podstawie pkt. 3.5.2.3
Wymagania dedykowane dla SGU będących				Magazynami Energii Elektrycznej			Magazynami Energii Elektrycznej		Magazynami Energii Elektrycznej		Magazynami Energii Elektrycznej				Magazynami Energii Elektrycznej			
Okres sprawdzenia				5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
L.p.	Elektrownia / KOD	Nr bloku	Sprawdzenie na podstawie	Termin wykonania testów SGU w latach 2026 - 2030														
1	Elektrownia 1																	
	MEE1 1-01	1	IRIESP	2030	2030	-	2030	-	2030	-	2030	2030	-	-	2030	-	-	-
	MEE1 1-02	2	IRIESP	2026	2026	-	2026	-	2026	-	2026	2026	-	-	2026	-	-	-
	MEE1 1-03	3	IRIESP	2027	2027	-	2027	-	2027	-	2027	2027	-	-	2027	-	-	-
	MEE1 1-04	4	IRIESP	2028	2028	-	2028	-	2028	-	2028	2028	-	-	2028	-	-	-
2	Elektrownia 2																	
	MEE1 1-01	1	IRIESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	-	-	2026	-	-
	MEE1 1-02	2	IRIESP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	-	-	2027	-	-
	MEE1 1-03	3	IRIESP	-	2028	-	2028	-	2028	2028	2028	2028	-	-	2028	-	-	-
	MEE1 1-04	4	IRIESP	-	2029	-	2029	-	2029	2029	2029	2029	-	-	2029	-	-	-
3	Elektrownia 3																	
	MEE1 1-01	1	IRIESP	-	-	2030	-	2030	-	-	-	-	-	2030	-	-	-	2030
	MEE1 1-02	2	IRIESP	-	-	2026	-	2026	-	-	-	-	-	2026	-	-	-	2026
	MEE1 1-03	3	IRIESP	-	-	2027	-	2027	-	-	-	-	-	2027	-	-	-	2027
	MEE1 1-04	4	IRIESP	-	-	2028	-	2028	-	-	-	-	-	2028	-	-	-	2028

Legenda:
Termin wykonania testu - (data) - data wykonania testu na SGU

Raport wykonania testów SGU, odpowiedzialnych za wdrożenie w swoich instalacjach zdolności wskazanych w "Wykazie SGU" - art. 23. ust. 4. lit. c) NC ER, na okres planistyczny 2026 - 2030

Opis środka z planu odbudowy				Rozruch autonomiczny	Ponowne podanie napięcia	Regulacja częstotliwości	Resynchronizacja (regulacja napięcia i częstotliwości wysp)				Testy na bazie umów (w tym przyłączeniowych) i próby systemowe	
Wymaganie wg pkt IRIESP				Na podstawie wymagań w pkt. 3.5.5.1. (1)	Na podstawie wymagań w pkt. 3.5.5.1 (2), po rozruchu autonomicznym	Praca w regulacji pierwotnej w trybie rozładowania albo ładowania, załączana zdalnie z systemów sterowania lub na polecenie właściwego operatora systemu elektroenergetycznego zgodnie z pkt. 11.3.11.(3).	Regulacja napięcia na podstawie pkt. 3.5.1.1. (2) wraz z 3.5.3 i 3.5.1.6	Regulacja napięcia poprzez zmianę wartości zadanej na polecenie dyspozytora 3.5.1.5 wraz z 3.5.1.6 (interwencyjna zmiana punktów pracy na polecenie dyspozytora właściwego operatora systemu) poprzez 3.5.4	Regulacja częstotliwości na podstawie pkt. 3.5.1.1. (1) wraz z 3.5.1.6 i 3.5.2	Regulacja częstotliwości poprzez zmianę mocy zadanej na polecenie dyspozytora wg. pkt. 3.5.1.5 wraz z 3.5.1.6 (interwencyjna zmiana punktów pracy na polecenie dyspozytora właściwego operatora systemu) poprzez 3.5.4	Podanie napięcia na linię długą	Uruchomienie elektrowni
Okres sprawdzenia				3 lata	3 lata	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
L.p.	Elektrownia	Nr bloku	Sprawdzenie na podstawie	Termin wykonania testów SGU w latach 2026 - 2030								
1	Elektrownia 1											
	MEE1 1-01	1	IRIESP	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	-	2030
	MEE1 1-02	2	IRIESP	2026	2026	2026	2026	2026	2026	2026	-	2026
	MEE1 1-03	3	IRIESP	2027	2027	2027	2027	2027	2027	2027	-	2027
	MEE1 1-04	4	IRIESP	2028	2028	2028	2028	2028	2028	2028	-	2028
2	Elektrownia 2											
	MEE1 1-01	1	IRIESP	-	-	2030	2030	2030	2030	2030	-	-
	MEE1 1-02	2	IRIESP	-	-	2026	2026	2026	2026	2026	-	-
	MEE1 1-03	3	IRIESP	-	-	2027	2027	2027	2027	2027	-	-
	MEE1 1-04	4	IRIESP	-	-	2028	2028	2028	2028	2028	-	-
3	Elektrownia 3											
	MEE1 1-01	1	IRIESP	-	-	2030	-	2030	-	2030	-	-
	MEE1 1-02	2	IRIESP	-	-	2026	-	2026	-	2026	-	-
	MEE1 1-03	3	IRIESP	-	-	2027	-	2027	-	2027	-	-
	MEE1 1-04	4	IRIESP	-	-	2028	-	2028	-	2028	-	-

Legenda:

Termin wykonania testu - (data) - data wykonania testu na SGU