

Pytania i odpowiedzi ze spotkania online „Monitoring stanu przygotowania do migracji danych do CSIRE oraz monitoring roczny SE - 19 stycznia 2024 r.

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|--|---|
| 1 | Czy będą przygotowane jakieś formularze do przesłania inf. o punktach pomiarowych? | Dane w Procesie migracji mogą być przekazywane w formacie JSON Lines lub dla spółek z liczbą Punktów Pomiarowych mniejszą niż 5000 PP przygotowany jest szablon EXCEL do wprowadzania danych do Portalu Obsługi Migracji. Przekazywanie danych migracyjnych do OIRE może odbywać się tylko i wyłącznie za pomocą Portalu Obsługi Migracji. |
| 2 | Czy aktualizację punktów pomiarowych należy przeprowadzać co miesiąc bez względu na to, czy zmiany wystąpiły czy nie? | Tak, aktualizację należy dokonywać raz w miesiącu. Aktualizację danych dot. punktów pomiarowych należy dokonywać zgodnie z Planem wdrożenia CSIRE. Od 1 lutego Portal Obsługi Migracji będzie ponownie dostępny i będzie można przeprowadzać testy danych. Raz w tygodniu POM automatycznie generuje raporty z walidacji skrośnej pomiędzy Sprzedawcami, a Operatorami. Jest to okazja do wyrównania danych i zmniejszenia ilości błędów krytycznych w czasie finalnej migracji. W etapie 3 należy przekazać komplet danych na konkretny dzień. OIRE zaleca, aby Uczestnicy migracji posiadający więcej niż 5000 PP przeprowadzali pełny import ekstraktów danych minimum raz w tygodniu. |
| 3 | Na podstawie otrzymanego raportu po walidacji przesłanego pliku jeśli są błędy wchodzimy do pliku poprawiamy i od nowa wysyłamy? | Tak, dla Uczestników migracji Portal Obsługi Migracji, po wgraniu ekstraktu automatycznie przygotowuje odpowiednie raporty, które pokarzą w których PP wystąpiły błędy i dodatkowo wskaże jakie to są błędy. Czyli Uczestnik migracji powinien dokonać poprawki plików z ekstraktami i powtarzać do skutku procedurę celem wyeliminowania błędów. Dodatkowo poprawki również powinny być dokonane w Państwa systemach informatycznych, gdyż plik jest tylko "odbiciem" danych z Państwa systemu. |
| 4 | Złożyliśmy oświadczenie o braku danych do migracji. W takim razie dlaczego otrzymaliśmy wezwanie? | Prosimy o kontakt z Zespołem Migracji na adres: oire.migracja@pse.pl |

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|---|--|
| 5 | <p>Proszę o wyjaśnienie, ten plik który przekazujemy do OIRE (w naszym przypadku EXCEL) powinien być generowany z naszego systemu odczytowo - bilingowego?</p> <p>Słyszałem, że nie trzeba dodatkowego oprogramowania do tego a tu Pan Paweł mówił wcześniej, że systemy mają być dostosowane?</p> <p>To dostosowanie to moduł dodatkowy do systemu który będzie generował plik?</p> <p>Proszę o wyjaśnienia i konkretną odpowiedź bo na chwilę obecną to coś jest mówione ale nie do końca to jasne.</p> | <p>Sposób generowania pliku "ekstraktu danych" w Procesie migracji nie jest istotny, ważny jest zakres danych i format dostarczenia.</p> <p>Na etapie Migracji danych OIRE nie wymaga żadnego spięcia Państwa systemów z CSIRE.</p> <p>Dopiero po uruchomieniu CSIRE od 01-07-2025 dane do i z CSIRE będzie można wprowadzać i pobierać przez dedykowany Portal Użytkownika Profesjonalnego, albo przez połączenie bezpośrednio systemu CSIRE z Państwa systemem informatycznym.</p> <p>Dla migracji szablon EXCEL opublikowany na stronie pse.pl można uzupełniać bez konieczności dodatkowych systemów - wystarczy uzupełnić tabelę ręcznie na podstawie posiadanych danych zgodnie z dokumentacją OIRE czyli aktualnym Zakresem Danych Migracji.</p> <p>Przykładowe Excele są dostępne na stronie: https://www.pse.pl/oire/model-i-zakres-danych-migracji</p> <p>Dodatkowo OIRE udostępniło materiały ze szkolenia "Szkolenia CSIRE Migracja Danych – Obsługa ekstraktów danych w formacie Excel (14 grudnia 2023 r.)" https://www.pse.pl/oire/szkolenia-i-warsztaty</p> |
| 6 | <p>31.08.2024 wypada w sobotę. Jeśli dobrze rozumiem nie ma konieczności w tym dniu wysyłania ekstraktu, a można to zrobić w poniedziałek?</p> | <p>Prosimy o zapoznanie z Planem wdrożenia CSIRE, a konkretnie jest to zadanie opisane pod numerem: S2.7 Etap III migracji – rozpoczęcie.</p> <p>Przekazanie kompletnych informacji o punktach pomiarowych zgodnie z zakresem danych inicjalnych CSIRE wg stanu na 31.08.2024 r. co oznacza, że Uczestnicy Migracji przy pomocy Narzędzia Migracji Danych przekazują kompletne zbiory danych inicjalnych CSIRE zgodne ze specyfikacją plików migracyjnych dla Etapu III.</p> <p>OIRE wymaga informacji na koniec miesiąca - czyli np. na 31.08.2024, ale plik można przekazać w terminie od 1 września do 3 października, jednokrotnie lub wielokrotnie w przypadku konieczności skorygowania po stronie Uczestnika migracji Aktualny</p> <p>Plan wdrożenia CSIRE jest dostępny: https://www.pse.pl/oire/plan-wdrozenia-csire</p> |

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|--|--|
| 7 | <p>W przypadku gdy jesteśmy zarówno Sprzedawcą jak i Dystrybutorem to nasz system powinien generować dwa pliki, czy dobrze rozumiem? A co z weryfikacją jeśli błędne dane i raport z CSIRE to na podstawie otrzymanego raportu też nasz system powinien zaciągać ten raport i weryfikować automatycznie i wskazać gdzie błędy?</p> | <p>Tak, a dokładniej to są 2 ekstrakty: jeden sprzedaży i jeden dystrybucyjny. W ramach ekstraktu sprzedażowego jest jeden plik, a w ramach ekstraktu dystrybucyjnego są 4 pliki. Szczegóły zostały opisane w Raporty z Portalu Obsługi Migracji dostępne są w formie pliku .txt. W przypadku posiadania dwóch ról systemowych Administrator Uczestnika Migracji nadaje odpowiednie uprawnienia swoim pracownikom i wrzuca dane zgodnie z rolą. Jeśli Operator posiada więcej niż 5000 PP przesyła dane w formie JSON Lines. W takim wypadku wymagane jest przesłanie 4 plików - prosimy o dokładną analizę Instrukcji Migracji dostępnej na Portalu Obsługi Migracji.</p> |
| 8 | <p>Czy wytwórca który nie ma styku z OSD a jedynie z OSP i nie posiada żadnych PPE musi zawrzeć teraz do 3go kwietnia umowę z OIRE oraz czy Wytwórca posiadający koncesje na Obrót energia ale obraca nią tylko w ramach TGE SA musi zawrzeć umowę z OIRE.</p> | <p>Webinar związany z zawarciem umowy już jest za nami. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie OIRE w zakresie "Umowa CSIRE- spotkanie informacyjne (17 stycznia 2024 r.)" szczegóły pod linkiem https://www.pse.pl/oire/szkolenia-i-warsztaty</p> |
| 9 | <p>Czy spółka wiatrowa posiadająca styk z OSD poprzez jeden czy dwa PPE ale posiadająca umowę PPA z konkretną spółką obrotu musi zawrzeć umowę z OIRE?</p> | <p>Prosimy o uszczegółowienie pytania w zakresie relacji pomiędzy podmiotami i przekazanie pytania na adres mailowy: oire@pse.pl Jednocześnie zachęcamy do zapoznania z treścią odpowiedzi na pytanie Lp. 9.</p> |

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|---|---|
| 10 | Czy ABIRE będzie miał w swoich obowiązkach tylko zarządzanie użytkownikami i ich uprawnieniami? | <p>ABIRE to 2 role: jedna jest związana z obsługą portalu migracji (POM) i są to maksymalnie dwie osoby wskazane na formularzu, a druga rola to ABIRE do CSIRE (czyli osoba wyznaczona do systemu CSIRE).</p> <p>AD1) Szczegółowy opis dla ABIRE na POM został zawarty w ramach punktu 5.4.3. Role systemowe i statusy kont użytkowników w Portalu Obsługi Migracji. Instrukcja jest dostępna bezpośrednio do pobrania po zalogowaniu do POM.</p> <p>Administrator UM – zarządza kontami Użytkowników Uczestnika migracji, tj. zakłada nowych Użytkowników o rolach UM Sprzedawca, UM Operator (lub obie w przypadku podmiotów typu OSDn), edytuje i aktualizuje dane już istniejących Użytkowników, blokuje i odblokowuje oraz usuwa konta Użytkowników.</p> <p>Ma dostęp do funkcjonalności: Pliki do pobrania, Komunikaty, Zgłoszenia Helpdesk, Pomoc.</p> <p>AD2) ABIRE do CSIRE to osoba po stronie Kontrahenta (tj. użytkownika systemu, który zawarł Umowę CSIRE), która będzie pełniła funkcje koordynacyjne, komunikacyjne oraz administracyjne w kwestiach technicznych dotyczących współpracy systemu IT tego Użytkownika z CSIRE, w tym konfiguracji komunikacji, zagadnieniach bezpieczeństwa teleinformatycznego, powiadamiania o problemach technicznych, zarządzania użytkownikami w Portalu Użytkownika Profesjonalnego, etc.</p> <p>Osoba ta będzie współpracować z ABCSIRE tj. swoim odpowiednikiem po stronie OIRE.</p> <p>Podczas składania wniosku o zawarcie Umowy CSIRE, uprzejmie prosimy o wskazanie dwóch osób pełniących funkcję ABIRE, co pozwoli na zabezpieczenie kwestii związanych z ciągłości działania np. w przypadku nieobecności jednego z ABIRE.</p> <p>Więcej o ABIRE znajdą Państwo w IRiESP-OIRE oraz w załącznikach do tej Instrukcji (przede wszystkim w załączniku 3 oraz 4) na stronie https://www.pse.pl/dokumenty.</p> |

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|---|--|
| 11 | Z kim należy się skontaktować, aby zweryfikować swój status realizacji obowiązków? | Wszystkie niezbędne informacje są publikowane w ramach aktualności OIRE pod adresem: https://www.pse.pl/oire/aktualnosc Dodatkowo Portal Obsługi Migracji generuje raporty na temat przesłanych danych. Harmonogram wdrożenia CSIRE (Plan wdrożenia CSIRE) dostępny jest na stronie pse.pl . W przypadku pytań prosimy o kontakt z zespołem Migracji oire.migracja@pse.pl |
| 12 | Jeśli mamy koncesję i sprzedajemy tylko na giełdzie, to wystarczy wypełnić część b w formularzu rejestracji? | Jeśli nie obsługują Państwo Klientów i nie posiadają Punktów Pomiarowych do migracji do CSIRE to zgodnie z IRIESP-OIRE i punktem 4.2.2. Uczestnik migracji nie uczestniczy w Procesie migracji inicjalnej, jeżeli przedłoży OIRE, na formularzu rejestracji Uczestników migracji, oświadczenie o braku danych podlegających migracji. Należy wypełnić część podstawową oraz Część B Dla Wnioskodawcy nieposiadających danych podlegających migracji. Formularz jest dostępny pod poniższym adresem: https://www.pse.pl/documents/20182/976314471/Formularz_Rejestracyjny_POM_31032023.pdf |
| 13 | Czy planujecie Państwo zwiększenie częstotliwości przetwarzania ekstraktów? 2 razy dziennie o 12:00 i 22:00 wydaje się małą częstotliwością dla potencjalnych testów. | W najbliższym czasie nie planujemy zwiększenia częstotliwości procesowania danych. Jednakże monitorujemy działanie Portalu i jeśli wystąpi taka konieczność, będziemy o tym informować. |
| 14 | Punkty pomiarowe odbiorców końcowych zasilanych bezpośrednio z jednostki wytwórczej: - nie mają nadanych kodów wg standardu GS1(GSRN), - nie posiadają możliwości zdalnego odczytu. - nie jest ustanowiony Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) dla tych odbiorców, ponieważ dostawa i sprzedaż e. e. następuje bezpośrednio z potrzeb własnych elektrowni. - Liczniki e. e. do odbiorców końcowych nie posiadają możliwości zdalnego odczytu, odczyt dokonywany jest stacjonarnie raz w miesiącu przez służby ruchowe elektrowni. Czy dla punktów pomiarowych odbiorców końcowych spółka będzie zobowiązana przekazywać dane pomiarowe po uruchomieniu CSIRE? | Wskazane przez Państwa punkty w ramach SWI/TSKB identyfikowane są jako Punkty Poboru - inne (PPI). Dane pomiarowe będą musiały zostać przekazane dla liczników do których są przypisane PPE i dla których będą prowadzone rozliczenia i fakturowanie. |

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|---|---|
| 15 | We wniosku o zawarcie umowy z CSIRE należy wskazać informację o sposobie realizacji procesów rynku lub wymiany informacji za pośrednictwem CSIRE. Czy po pierwotnym wskazaniu sposobu samodzielnego, będzie możliwość w późniejszym czasie zmiany tego sposobu na "Za pośrednictwem Nadawcy fizycznego"? | Tak, będzie taka możliwość. |
| 16 | Co z migracją punktów, które powstaną po zakończeniu całego procesu migracji? | Nowe Punkty Pomiarowe, które będą powstawać na obszarze OSD po starcie CSIRE planowanym na dzień 1.07.2025 będą tworzone przez Użytkowników Profesjonalnych w roli OSD w ramach odpowiednich nowych procesów i zgodnie z Technicznymi Standardami Komunikacji Biznesowej (TSKB). Wszystkie nowe Punkty Pomiarowe będą musiały być obsługiwane w ramach nowego ujednoczonego standardu informacji przetwarzanych przez CSIRE. Portal Obsługi Migracji i Proces migracji kończy się w dniu uruchomienia CSIRE, a samo narzędzie POM będzie wygaszone po starcie CSIRE. Zgodnie z IRIESP-OIRE i pkt. 6.2.1. Dostęp Użytkownika profesjonalnego lub Użytkownika uprawnionego do CSIRE będzie możliwy za pośrednictwem: (1) Portalu Użytkownika profesjonalnego – w postaci aplikacji dostępnej za pośrednictwem przeglądarki internetowej, (2) dedykowanego interfejsu pomiędzy systemami Użytkowników profesjonalnych lub Użytkowników uprawnionych a CSIRE (API). |
| 17 | Odbiorca końcowy, który posiada rozproszone punkty poboru energii elektrycznej dla których jest dystrybuowana energia pochodząca z własnych źródeł wytwórczych w jaki sposób będzie pozyskiwał z CSIRE dane o zużyciu tej energii? Zaznaczam, że nie funkcjonują umowy sprzedaży energii elektrycznej. | Odbiorca końcowy energii elektrycznej będzie mógł pozyskać informację na temat pobranej energii elektrycznej za pomocą Portalu Użytkownika KSE. Użytkownicy profesjonalni, tacy jak np. Sprzedawcy lub Operatorzy będą mogli pozyskać takie informacje: 1. wyłącznie w zakresie PP, do charakterystyki których będą przypisani, 2. za pośrednictwem portalu Użytkownika profesjonalnego albo za pomocą API - w tym przypadku wymagane są odpowiednie testy certyfikacyjne. |
| 18 | Jako wytwórca i sprzedawca w Excelu mamy zawrzeć PPE swojego zakładu (oprócz PPE klientów) kiedy w momencie wyłączenia pobieramy energię z sieci? | Pytanie nie jest zrozumiałe. Prosimy o doprecyzowanie pytania i przesłanie na adres oire.migracja@pse.pl. |
| 19 | Czy jako operator i sprzedawca muszą mieć dwa kody EIC czy tylko jeden? | Kod EIC przypisany jest do numeru NIP stąd jeśli obie role są w jednym podmiocie to wymagany jest tylko jeden kod EIC. |

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|---|--|
| 20 | Czy po spotkaniu będzie możliwość również przesłania ponownie tych tabel przykładowo wypełnionych? | Dla Uczestników spotkania zostanie udostępnione nagranie spotkania - na podstawie prezentacji będzie można wypełnić tabelę. |
| 21 | Stan umów na 31.12.2023 r. uwzględnia również umowy, których czas obowiązywania kończy się z dniem 31.12.2023r? | Nawet jeżeli w tym dniu kończy się umowa to jest to stan na 31 grudnia, więc tak, wskazujemy ją. |
| 22 | Czy nie posiadając na obecnym etapie żadnego PPE ani nie będą OSD, ale będąc w procesie pozyskania koncesji na DEE mamy przekazywać dane dotyczące przyszłych PPE ? | Nie przekazujecie Państwo danych. Prosimy jednocześnie o zapoznanie i wypełnienie obowiązków po uzyskaniu koncesji wobec OIRE zgodnie z IRIESP-OIRE pkt.4.2.7. Uczestnik migracji, który rozpoczął świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji lub rozpoczął realizację sprzedaży energii elektrycznej do Odbiorców po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w pkt. 4.2.2., dokonuje rejestracji w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia tych usług lub realizacji tej sprzedaży, lecz nie później niż do dnia migracji, o którym mowa w pkt. 4.10.3 Prośba o zapoznanie z treścią odpowiedzi Lp. 12 |
| 23 | Przy kodzie EIC gdzie należy dokonać zmiany nazwy firmy? | Prosimy o kontakt w tej sprawie z Biurem Kodów EIC na adres: BiuroKodowEIC@pse.pl |
| 24 | Czy wolumeny sprzedaży dotyczą umów obowiązujących na dzień 31.12.2023r? czy wolumen z umowy, której sprzedaż została zakończona z dniem 30.06.2023r też powinien zostać ujęty? | Poprosimy o podanie całego wolumenu łącznie z umowami zakończonymi wcześniej . |
| 25 | Wolumen sprzedanej energii w Załączniku 2 dotyczy sprzedaży w całym 2023 r. czy 31 grudnia 2023 r.? | Dotyczy sprzedaży w całym 2023 r. |
| 26 | W załączniku nr 2 wolumen energii podajemy za cały 2023? | Tak, za cały 2023 r. |
| 27 | Rozumiem że tylko zakładka 3 będzie do Państwa przesyłana co miesiąc. A zakładka 1 i 2 nie. | Tak tabela nr 3 ma być przesyłana co miesiąc zaczynając do marca (stan na koniec lutego 2024r.) |

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|---|--|
| 28 | * pod tabelą odwołuje do danych z tabeli 1 w kolumnie F? Jest zapisane, że dane powinny być zgodne, a przed chwilą mówiła Pani, że w tej tabeli robimy dane na 29.02, a w tabeli nr 1 na dzień 31.12. Proszę o wyjaśnienie. | Dwa pierwsze załączniki tj. Załącznik 1 Badanie spółek obrotu (stan na 31.12.2023 r.); Załącznik 2 Badanie roczne spółek obrotu (stan na 31.12.2023 r.) wypełniany wg stanu na koniec roku 2023 (wolumen proszę podać za cały 2023 r.), Załącznik 3 Tabela 3. KPI i Harmonogram monitorowania stanu migracji dla Uczestników migracji 2024/2025 (dane wg stanu na koniec każdego miesiąca, należy przesłać do 11 dnia po zakończeniu miesiąca sprawozdawczego) dotyczy innego badania tj. testów uczestników migracji. Tam przedstawiamy dane zaczynając od stanu na koniec lutego 2024 - tą tabelę przesyłamy w do 11 dnia każdego miesiąca wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wyłania tj. np. dane wg stanu na koniec lutego 2024 r. przesyłamy do 11 marca 2024r. Jako pierwsze wprowadzane są dane wg stanu na koniec lutego 2024 r. Pierwszy raz tabela powinna być przesłana do URE do 11 marca br. |
| 29 | Załącznik 1 i załącznik 2 jest wyłącznie na stan 31.12.2023, natomiast załącznik 3 będzie dynamicznie uzupełniany co miesiąc? | Tak. |
| 30 | Czy załącznik nr 3 wypełniamy tylko do 11 dnia każdego miesiąca? Czy pozostałe załączniki również w tym czasie? | Dwa pierwsze załączniki przesyłamy do 20 lutego, załącznik nr 3 przesyłamy do 11 dnia każdego miesiąca wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc wyłania tj. np. dane wg stanu na koniec lutego 2024 przesyłamy do 11 marca 2024 r. |
| 31 | Czy powinniśmy przygotowywać jakieś dane jeżeli posiadamy koncesję OEE, ale sprzedajemy tylko na giełdzie? | Prosimy o zapoznanie z treścią odpowiedzi Lp. 12 |
| 32 | Posiadamy koncesję na obrót, ale ani w 2023 i 2024 nie prowadzimy obrotu/sprzedaży. Czy musimy składać ten załącznik? Czy złożyć oświadczenie o braku danych do migracji jako Sprzedawca? | TAK. Prosimy również o zapoznanie z treścią odpowiedzi Lp. 12 |
| 33 | Czy w tabeli dla OSDN zawieramy również dane PPE, które obsługujemy w ramach działalności koncesjonowanej sprzedażowej czy przesyłamy dwie osobne tabele rozdzielając PPE ze względu na typ działalności koncesjonowanej? | Trzeba wypełnić jedną i drugą tabelę. |

| Lp. | PYTANIE | ODPOWIEDŹ |
|-----|--|---|
| 34 | Czy jest punkt poboru w dostawie w okresie styczeń - listopad 2023 to czy należy uwzględnić wolumen mu dostarczony w sekcji "wolumen sprzedanej energii [MWh]" drugiego załącznika? | Tak. |
| 35 | Czy wolumen sprzedanej energii, ma dotyczyć rzeczywistego zużycia energii elektrycznej dla wskazanych PPE, czy może też odnosić się do wolumenu szacunkowego? | Prosimy o podanie rzeczywistego sprzedanego wolumenu, w przypadku gdy nie ma takiej możliwości prosimy o podanie szacunków i w komentarzu opis w jaki sposób taki szacunek został dokonany. |
| 36 | Czy dane na 31.12.2023 należy wysłać do 11.02.2024? | Nie, do 20 lutego 2024 r. |
| 37 | Czy mogłaby Pani jeszcze raz zaadresować kwestię wolumenu - czy wskazujemy na wolumen sprzedaży w 2023 r. dla odbiorców, których mieliśmy aktywnych na 31 grudnia 2023 r. czy wszystkich odbiorców, którym sprzedawaliśmy w 2023 r.? | Tabela 1 i 2 dotyczy tylko roku 2023 i dotyczy wszystkich odbiorców. |