Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Pytania i odpowiedzi ze spotkania 21 października 2026 r.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
1	Jak zweryfikować poprawność wysyłanych komunikatów SOAP? Mam na myśli komunikaty dla procesu 6.1.	Poprawność wysłanych komunikatów mogą Państwo zweryfikować na liście komunikatów biznesowych. Otrzymają Państwo odpowiedź 6.1.1.2. W komunikacie będzie informacja, czy dane zostały prawidłowo zapisane w systemie, czy też komunikat został odrzucony z kodem błędu.
2	Gdzie można znaleźć opis raportów MIG ze środowiska produkcyjnego? Mam na myśli co konkretny numer raportu?	Na stronie Plan uruchomienia procesów rynku energii w załączniku 4 znajduje się opis wszystkich raportów.
3	Czy jeżeli jako OSDn pełniący rolę SE i OSD mamy odrzucone PPE tylko jako sprzedawca to wgrywając ekstrakt na POM mam wgrać ekstrakt tylko jako sprzedawca bez części OSD (dla OSD wszystkie PPE były poprawne)?	Na POM musi być ekstrakt od SE i OSD dla tego samego PPE. Jeżeli zabraknie danych od SE lub od OSD, to wystąpi błąd skrośny i PP zostanie odrzucony. Musi być para danych od ról rynkowych.
4	Czy mogliby Państwo powiedzieć w jaki sposób jest wysyłany xml do procesu 6.1? Chodzi o funkcję "Wyślij komunikat SOAP"?	Informacja w tym zakresie została przedstawiona w trakcie prezentacji.
5	Czy w przypadku, gdy część wysłanych w ramach migracji inicjalnej PPE została odrzucona, wysyłając dane w ramach migracji uzupełniającej z programu, dedykowanego do wysyłki danych, powinniśmy wysłać te dane tylko dla tych PPE które nie zostały prawidłowo zmigrowanie?	Migracja uzupełniająca służy do uzupełnienia brakujących danych w CSIRE. Ekstrakty powinny być przekazane przez SE i OSD tylko dla tych PP, których brakuje w CSIRE.
6	W jakim formacie powinniśmy przekazać dane w ramach migracji uzupełniającej? Czy format JSONL, który był akceptowany przy pierwszym zasileniu CSIRE nadal będzie akceptowany?	Migrację uzupełniającą 26.10.2026 należy przekazać na POM, tak jak migrację inicjalną. Formaty plików opisano w instrukcji: https://www.pse.pl/documents/20182/976314471/OBJASNIENIA_DO_FORMATU_PLIKOW_%20v.6.0.pdf

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
7	W jaki sposób skutecznie złożyć wniosek o token daty wstecznej dla 21 PP na 19.10.2026 godz. 00:00, dla których wymagane jest zabudowanie w ch-ce PP dodatkowo Typ produktu energetycznego: CK1127 - Profil rozliczeniowy - Bilans energii czynnej"? Jednym procesem 9.1. z Wniosek o możliwość uruchomienia procesu w trybie awaryjnym (CC2301) z wyjaśnieniem w polu "Opis" powyższej sytuacji i wskazaniem Kodów tych 21 PP, zgłoszeniem (wnioskiem) na Jira, czy bezpośredni kontakt z Opiekunem?	Prosimy o zapoznanie się z Podręcznikiem PUP, gdzie funkcjonalność została opisana. Można również obejrzeć nagrania z realizacji procesu 9.1 na kanale PSE na platformie Youtube do czego zachęcamy. Pański opis jest częściowo prawidłowy z zastrzeżeniem, że charakterystykę należy aktualizować osobno dla każdego PP z wykorzystaniem osobnych tokenów daty wstecznej per PP. Wymagane atrybuty do uzupełnienia dla tej kategorii (2301) zostały opisane w załączniku 7 do TSKB.
8	Wszystkie rozliczenia realizujemy w oparciu o dane pomiarowe pochodzące z liczników, bez stosowania jakichkolwiek doliczeń lub odliczeń wolumenów energii. W procesie migracji dla wszystkich PPE wskazaliśmy typ produktu energetycznego „profil pomiarowy", zgodnie z wyjaśnieniami dotyczącymi tego atrybutu zawartymi w dokumencie „Zakres danych migracji CSIRE". Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy przedstawione stanowisko oraz przyjęty przez nas sposób postępowania są prawidłowe?	To Operator odpowiada za przekazywanie do CSIRE danych zgodnych z charakterystyką i specyfikacją układów pomiarowych zainstalowanych na danym PPE.
9	Jaką ścieżkę należy rozpocząć w sytuacji, gdy Operator ma przekazywać w cyklu dobowym dane profilowe (6.1/7.1) do 7:00 a proces nie jest uruchamiany po stronie OSD. Czy zgłoszenie reklamacyjne należy przekazać do OIRE/CSIRE i OSD? Operator nie realizuje podstawowego obowiązku od rozpoczęcia realizacji procesów w CSIRE?	Reklamacje należy zgłosić do OSD. Można w tym celu wykorzystać proces 9.1.
10	Czy jest raport, w którym mogę sprawdzić z których liczników nie przeszły dane? Nie jestem w stanie sprawdzać każdego licznika	Aktualnie w CSIRE nie ma takiego raportu.
11	Jakie są konsekwencje wysłania po godz. 7?	Zgodnie z IRiESP-OIRE dane profilowe powinny zostać przekazane do godziny 7:00. Dane przesłane po tym terminie nie zostaną uwzględnione w raporcie KPI „Kompletność przekazania" dla procesu 6.1, publikowanym na stronie PSE.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
12	Czy jeżeli mamy dane profilowe prognozowane na licznikach indukcyjnych mogę przekazać dane do przodu?	Zgodnie z IRiESP-OIRE dane profilowe w procesie 6.1. powinny być przekazywane za dobę poprzednią, czyli 22.10.2026 przekazujemy dane za 21.10.2026.
13	W ostatniej migracji skrośnej wystąpiły dwa błędy krytyczne związane z PPE niezaimportowanymi przez żadne OSD. Obecnie potwierdziliśmy, że wynikało to z faktu nieprzyłączenia OSDn do procesu migracji. W związku z usunięciem wszystkich błędów krytycznych proszę o informację, czy nadal istnieje konieczność zasilenia przez sprzedawcę ekstraktu do migracji uzupełniającej.	Jeżeli wszystkie PP, które powinny znaleźć się w CSIRE, są już w systemie, nie trzeba podejmować dodatkowych działań. Jeśli brakuje PP, które powinny być w CSIRE od 19.10.2026, można je uzupełnić w ramach migracji uzupełniającej zaplanowanej na 26.10.2026. Ekstrakty należy przekazać dla brakujących PP.
14	Tylko dla potwierdzenia - godzina 7:00 ma być rozumiana jako czasu lokalnego w Polsce z uwzględnieniem zimowej/letniej zmiany czasu tak?	Tak.
15	Mam przekazany na POM 92 PPE jako Operator. Na 3 PPE wystąpiły błędy krytyczne na walidacjach skrośnych. Te 3 PPE poprawimy i wgramy 26.10.2026. Natomiast na PUP mamy łącznie 86 PPE, gdzie się podziały i jak odszukać 3 brakujące oprócz tych na których wystąpiły błędy krytyczne.	Do sprawdzenia brakujących PPE służy raport kontrolny nr 18. Zestawienie raportów znajduje się w Załączniku nr 4: https://www.pse.pl/documents/20182/976314471/Zalacznik_nr_4_Raporty_Kontrolne_08_2026_4.xlsx
16	Jak użytkownik PUP-a ma przekazać profile dobowe dla liczników konwencjonalnych do godziny 7 gdy zaczyna pracę od godziny 7. To jest nierealne. Ten sam problem dotyczy weekendów, gdy dana osoba nie pracuje	Zgodnie z IRiESP-OIRE dane profilowe powinny zostać przekazane do godziny 7:00.
17	Chodziło mi, że my jako OSDn pełnimy rolę sprzedawcy dla odrzuconych PPE. Po naszej stronie zostaje tylko rola SE dla tych PPE. Inny OSD musi je wgrać po swojej stronie. Pytanie było, czy musimy jakąś część PPE wgrać jako OSD czy wystarczy tylko jeden ekstrakt jako SE?	Na POM musi być ekstrakt od SE i OSD dla tego samego PPE. Jeżeli zabraknie danych od SE lub od OSD, wystąpi błąd skrośny i PP zostanie odrzucony. Musi być para danych od SE i OSD.
18	Czy dla PPE, dla których migracja inicjalna nie powiodła się, czyli de facto nie istnieją na razie w systemie CSIRE, zostaną dodane w migracji 26.10. - czy dla tych PPE należy wykonywać proces 6.1. w okresie do 26.10.26 r.	Migracja uzupełniająca zaplanowana na 26.10.2026 jest przeznaczona do uzupełnienia PP, których brakuje w CSIRE. Jeżeli PP nie istnieje jeszcze w CSIRE, należy uwzględnić go w tej migracji; proces 6.1 dotyczy danych profilowych przekazywanych już do

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
		CSIRE. Jeżeli PP zostaną właściwie zmigrowane do CSIRE 26.10 (z datą 19.10), OSD ma obowiązek uzupełnienia profili również za okres 19-26.10.
19	W jakich godzinach 26.10.26 będziemy mogli wgrywać ekstrakty?	Zgodnie z informacjami przekazanymi na spotkaniu w dniu 21.10.2026 r. (slajd 6), POM w dniu 26.10.2026 r. będzie dostępny w godzinach od 00:00:00 do 23:59:59.
20	Proszę o informację, kiedy planują Państwo przekazać warunki przyłączenia do środowiska produkcyjnego?	Zakładając, iż pytanie dotyczy dołączenia do CSIRE przy wykorzystaniu kanału B2B, przesyłamy je sukcesywnie w kolejności napływających zgłoszeń.
21	Czy jeśli w migracji uzupełniającej ponownie przekażemy dane które już prawidłowo wysłały się do CSIRE, to czy takie ekstrakty zostaną nadpisane czy odrzucone?	Migracja uzupełniająca służy wyłącznie do uzupełnienia brakujących PP w CSIRE, a nie do modyfikacji danych już istniejących. Ekstrakty należy przekazać tylko dla PP, których brakuje w CSIRE.
22	Jaka ma być data ekstraktu, który będzie zasilany w dniu 26-10?	W ramach migracji uzupełniającej przekazywane powinny być dane wg stanu na 19.10.2026 r.
23	Pełnimy sprzedaż na terenie operatora, który nie wszedł w oknie 4 i nie jest w "wielkiej piątce". Czy mamy wysyłać te punkty jeszcze raz? Ten operator nie będzie wysyłać tych punktów. Czy OSDn, który jest pod OSDp z wielkiej piątki też mógł nie wejść? Tutaj mamy taką sytuację.	Migracja uzupełniająca dotyczy brakujących PP, które powinny znaleźć się w CSIRE. Ekstrakty należy przekazać tylko dla brakujących PP. W przypadku wątpliwości dotyczących migracji można skontaktować się z oire.migracja@pse.pl.
24	Czy dla realizacji migracji uzupełniającej będziemy potrzebować tokeny daty wstecznej?	Nie. Migracja uzupełniająca odbywa analogicznie jak w przypadku migracji inicjalnej.
25	Jaki jest czas oczekiwania na tokeny daty wstecznej?	Tokeny daty wstecznej są nadawane na bieżąco po otrzymaniu poprawnie złożonego wniosku, zgodnie z kolejnością wpływania wniosków od UP.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
26	Wraz z wejściem dołączeniem do CSIRE w oknie 4 zostaliśmy zobowiązani do wystawiania rozliczeń na podstawie wskazań i procesów CSIRE. Niestety nikt nie poruszał tematu w jaki sposób przez takie procesy przejść, stąd jest pytanie - JAK należy przeprowadzić proces rozliczeń odbiorców w przypadku OSD oraz sprzedawcy, (jesteśmy zarówno OSD jak i SE). Jakie etapy trzeba przejść na PUP dla OSD jak i SE oraz jak potem rozliczyć z tych informacji PPE. Kolejnym pytaniem, czy rozliczenie za październik do dnia 19 ma być na zasadach dotychczasowych, czy ma być również realizowane przez system CSIRE?	Procesy pomiarowe i pomiarowo-rozliczeniowe realizują Państwo w CSIRE od doby handlowej 19 października. Okres do 19 października należy rozliczyć dotychczas stosowaną metodą.
27	Czy w przypadku, gdy w CSIRE widnieje PPE od strony OSD, tzn. jest zawarte UD, to czy jako sprzedawca możemy dokonać wsadu uzupełniającego w dniu 26.10 dla tych PPE celem zawarcia US, tak aby nie trzeba było robić tego tokenem wstecznym i procesem 1.1?	Migracja uzupełniająca dotyczy wyłącznie PP, których nie ma w CSIRE. Nie można procesem migracji uzupełniającej przeprowadzić zawarcia US. Należy to zrobić procesem reklamacyjnym 9.1. przy wykorzystaniu tokena daty wstecznej.
28	Czy w przypadku, gdy odrzucone PPE powinny być wgrane przez wielką piątkę to mamy wgrywać odrzucone punkty jako sprzedawca? Zrozumiałam po poprzednim spotkaniu, że nie, ale poproszę o potwierdzenie.	Tak, potwierdzamy. Nie ma takiej potrzeby.
29	Co w sytuacji, kiedy nasz Opiekun od 48h nie odpowiedział nam na zgłoszenie ws. terminu wydania i przekazania Warunków (pakietu startowego) wymaganych przy konfiguracji naszego środowiska informatycznego kanału B2B/AS4 i produkcyjnego CSIRE?	W kwestii terminu wydania i przekazania warunków (pakietu startowego) wymaganych przy konfiguracji środowiska informatycznego kanałem B2B/AS4 prosimy o kontakt na skrzynkę mailową oire.it@pse.pl lub przez JIRA.
30	Migracja uzupełniająca 26.10.2026 przekazujemy przez POM czy przez portal PUP?	Dane w zakresie migracji uzupełniającej należy przekazać przez POM.
31	Czy jest nowsza wersja instrukcji do PUP niż wersja 5.3? Nie mogę doszukać się informacji jak powinien wyglądać plik csv.	Najnowsza wersja podręcznika została wysłana do ABIRE Państwa organizacji. Pliki CSV są dostępne na stronie PSE w zakładce OIRE-> środowisko testowe-> materiały. Nagrania z obsługi plików CSV w PUP są dostępne na playliście na

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
		platformie Youtube. Link znajduje się na przedostatniej stronie prezentacji.
32	Jak wysłać dane przez SOAP (widzę tylko opcję poprzez csv)?	Realizacja procesu jest przedstawiona na filmach instruktażowych 6.1 Wysłanie komunikatu SOAP.
33	Dlaczego nie działa możliwość wysyłania komunikatów SOAP w postaci pliku XML? Tylko trzeba kopiować zawartość pliku i wklejać?	W przypadku problemów z przekazaniem pliku prosimy o zgłoszenie sprawy na JIRA. Dla problemu z wysłaniem komunikatu SOAP na środowisku testowym należy zgłosić przypadek do ServiceDesk CSIRE, podając środowisko, na którym występuje problem: https://csire.atlassian.net/servicedesk/customer/portals.
34	Jaki max. rozmiar pliku XML można przesłać przez 'Wyślij' komunikat SOAP na PUP? Z dotychczasowych działań wynika, że max. 4096 B.	Maksymalny rozmiar pliku to 3MB.
35	Gdzie sprawdzić jakie PPE nie zostały poprawnie zmigrowanie - który to raport w PUP?	Jest to raport kontrolny 18. Zestawienie raportów znajduje się w Załączniku 4.
36	Czy doby ze zmianą czasu zostaną obsłużone dla odpowiednio 100 i 92 kwadransów?	Tak. W przypadku zmiany czasu przekazujemy dane profilowe odpowiednio dla 100 i 92 sekwencji.
37	W prezentacji nie widzę wyjątków z kompletnością danych odnoszących się do zmian czasu, gdzie profile posiadają albo 92, albo 100 pozycji? Czy CSIRE to uwzględniło, ponieważ w prezentacji tego przypadku nie widzę	Tak. CSIRE uwzględnia zmianę czasu. Dane profilowe należy przekazać odpowiednio dla 92 sekwencji w dobie 23-godzinnej i 100 sekwencji w dobie 25-godzinnej.
38	Przesłanie komunikatu SOAP nie działa, próbowałem wysłać na środowisku testowym taki komunikat 6.1. i nie udało się w wyniku otrzymuje jakiś błąd.	Prosimy o zgłoszenie takiego przypadku na ServiceDesk CSIRE (https://csire.atlassian.net/servicedesk/customer/portals) z informacją, na jakim środowisku taki problem występuje.
39	Proszę o wyjaśnienie, co oznacza "poprawić dane profilowe	Należy to rozumieć jako korektę danych. Proces przesyłania korekty danych profilowych został zaprezentowany na spotkaniu.
40	Chciałbym doprecyzować kwestię migracji inicjalnej. Na wcześniejszych spotkaniach była mowa o przeprowadzeniu migracji za pomocą plików CSV, natomiast na obecnym spotkaniu pojawiła się informacja o testach na POM, co sugeruje inny format lub sposób realizacji.	Za pomocą plików CSV można było przeprowadzić proces zasilenie uzupełniającego. Można go było zrealizować 18.10.2026 i przy jego pomocy można było zmienić 5 określonych parametrów charakterystyki PP, które były przekazane w ramach migracji inicjalnej i zostały zaimportowane do CSIRE. Migracja uzupełniająca dotyczy PP, które z jakiś przyczyn, nie zostały

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
		zaimportowane do CSIRE w ramach migracji inicjalnej i analogicznie jak w przypadku tej migracji, migracja uzupełniająca jest realizowana poprzez przekazanie plików na POM. Formaty są opisane w instrukcji: https://www.pse.pl/documents/20182/976314471/OBJASNIENIA_DO_FORMATU_PLIKOW_%20v.6.0.pdf
41	Czy to co Pan mówi o interpretacji R9 można gdzieś odnaleźć?	Opis komunikatu R9 znajduje się w TSKB, w załączniku nr 6 dostępnym na stronie OIRE. Link do TSKB znajduje się w prezentacji ze spotkania.
42	Chciałbym również doprecyzować, w jaki sposób należy przygotować pliki migracyjne w przypadku, gdy zmianie podlega jedynie wybrany zakres punktów pomiarowych (PP), w szczególności ich charakterystyka. Czy w takiej sytuacji należy przesłać wyłącznie wybrane PP, których dotyczą zmiany, pozostawiając pozostałe dane bez zmian? Czy pozostałe pliki, takie jak Atrybuty Obiektów, Konfiguracja Rynku oraz Taryfy, należy przekazywać w całości, w ich dotychczasowej postaci, czy również powinny zostać odpowiednio dostosowane do zakresu przeprowadzanej migracji?	Pliki migracyjne należy przygotować tylko dla PP, których nie ma w CSIRE od 19.10.2026. Dane w zakładce „Konfiguracja rynku” i pozostałe pliki mogą pozostać takie same jak w migracji inicjalnej. W razie problemów z interpretacją należy skontaktować się z oire.migracja@pse.pl.
43	Dlaczego nie ma dostępnej instrukcji do PUP w zakładce instrukcje po zalogowaniu się na PUP?	Instrukcja użytkownika Portalu Użytkownika Profesjonalnego została przekazana ABIRE podmiotów, które mają podpisaną z OIRE Umowę CSIRE.
44	Poproszę o pokazanie przykładowego pliku csv zbiorczego	Przykładowe plik CSV są opublikowane na stronie PSE S.A. pod adresami: • 6.1.1.1. https://www.pse.pl/documents/20182/976314471/PSE-601_6.1.1.1_przykladowy+plik.csv • 6.2.1.1. https://www.pse.pl/documents/20182/976314471/PSE-602_6.2.1.1_przykladowy+plik.csv • 6.9.1.1. https://www.pse.pl/documents/20182/976314471/PSE-609_6.9.1.1_przykladowy+plik.csv

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
45	Czy aktywacja usługi przekierowania jest dostępna tylko dla sprzedawców czy dla operatorów również?	Usługa przekierowania jest dostępna zarówno dla OSD, SE i POB w zakresie określonych procesów. Usługę przekierowania może uruchomić ABIRE na zakładce: Dane pomiarowe -> Zarządzaj regułami przekierowań. Szczegóły na slajdzie nr 10 prezentacji z 21.10.2026 r.
46	Do czego służy usługa przekierowania automatycznie	Usługa przekierowania przekazuje dane przesłane do CSIRE przez Operatora w procesach pomiarowych wyłącznie użytkownikom, którzy mają uprawnienia do tych danych zgodnie z procesami rynku energii.
47	A może tak Wy pochylicie się nad procesem 6.3. dla OSDn? Nieprzekazywanie danych jest zgodne z tskb, gdzie w definicji komunikatu jest parametr "identyfikator rozliczenia wzajemnego osd-se". Dla OSDn takiego rozliczenia nie ma, bo nie może fakturować sam siebie	Parametr PL-224 ID_rozliczenia_wzajemnego_OSD-SE jest to Identyfikator dokumentu (faktury zbiorczej/zagregowanej lub noty uznaniowej), wystawianej przez Operatora dla SE z tytułu usług dystrybucyjnych świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkowników, z którymi SE ma zawarte umowy kompleksowe, w którym uwzględnione są dane rozliczenie.
48	Czy proces 6.3. będzie w listopadzie za niepełny październik?	Proces 6.3 przekazują Państwo do CSIRE od 19 października. Okres do 19 października należy przekazać dotychczas stosowaną metodą.
49	Czy 15 z dodatkowej godziny mają być przekazywane jako 15 o numerach 97-100 czy tak jak faktycznie wypadają w dobie, czyli o numerach 9-12?	Przy przejściu z czasu letniego na zimowy doba pomiarowa ma 25 godzin. Powielona jest godzina 02:00–03:00, która występuje dwukrotnie w sekwencji 9-12.
50	Cały czas omawiane są tematy związane z punktami dla SE i OSD, a co z POB? Czy dla roli rynkowej POB powinny się znaleźć jakieś punkty? W standardach wymiany CSIRE są zapisy: (11) umowy dotyczące możliwości bilansowania handlowego zawarte pomiędzy Operatorem a POB, zgłaszane są do CSIRE przez Operatora, (12) umowy dotyczące bilansowania handlowego zawarte pomiędzy POB a SE albo pomiędzy POB a Użytkownikiem KSE, zgłaszane są do CSIRE przez POB. Jak to zgłaszać?	Jeśli POB zawiera nową umowę profesjonalną ze sprzedawcą (bilansowanie dla SE), zgłasza to w systemie procesem 6.4. Jeżeli taką umowę kończy – procesem 6.5. W sytuacji zmiany POB-a lub zakończenia bilansowania dla wszystkich PP danego sprzedawcy bądź dla wszystkich PP danego sprzedawcy na terenie konkretnego operatora, wykonuje proces 5.2 i 5.4. Jeżeli głównym aspektem działalności PPE jest wytwarzanie bądź magazynowanie energii, a energia wytworzona podlega bilansowaniu na rynku bilansującym, POB zgłasza

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
		bilansowanie tego PP procesem 5.1, a procesem 5.3 je kończy. Zadania podmiotów występujących w roli POB w CSIRE zostaną omówione na spotkaniu 23.10.2026 r.
51	W ramach procesu 6.1. można wgrać dane również dla obiektu pomiarowego. Jaki typ produktu energetycznego określić w przypadku obiektu? W ramach migracji danych dla obiektu pomiarowego nie było konieczności określenia produktu energetycznego. W naszym przypadku obiekt służy kontroli mocy pobranej, obiekt redukcji zapotrzebowania, obiekt objęty planem ograniczeń, obiekt jako połączone PPE dla kwalifikacji K1-K4 na potrzeby wyznaczenia opłaty mocowej? Zakładam, że będzie to CK1128	Operator, przekazując dane profilowe dla obiektu pomiarowego, określa produkt energetyczny, dla którego są one raportowane. Jeżeli przy pierwszym przekazaniu danych zostanie wskazany produkt energetyczny, np. **CK1128**, kolejne dane profilowe powinny być przekazywane w tej samej konfiguracji.
52	Przekazanie pełnego dobowego profilu zużycia - z czego się zaciąga z jakiego pliku?	Dobowy profil zużycia można przesłać, wykorzystując zarówno plik XML, jak i CSV.
53	Co z wysyłaniem komunikatów dla Obiektów Pomiarowych?	Pytanie mało precyzyjne.
54	Czy te komunikaty biznesowe nie mogły/ nie mogą mieć jakiś bardziej czytelnych treści, przyjaznych użytkownikowi? Czy rzeczywiście jest potrzeba opisywania tego kodem?	Kody komunikatów biznesowych wynikają ze standardów CSIRE i zapewniają jednoznaczną interpretację statusów oraz błędów przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od sposobu prezentacji komunikatów w ich systemach.
55	Czy można prosić o przesłanie prezentacji od razu po spotkaniu, nie czekając na część z pytaniami i odpowiedziami?	Prezentację przekażemy Państwu w dniu spotkania.
56	Poproszę o pokazanie korekty w procesie 6.1.	Przypadek korekty dla procesu 6.1. został zaprezentowany w trakcie spotkania.
57	Dlaczego prezentacja odbywa się na środowisku tst3 a nie tst5?	Środowiska mają taką samą wersję, przekazywanie danych wygląda tak samo na obu środowiskach.
58	Czy i kiedy PUP będzie komunikować się w całości w języku polskim?	PUP jest obecnie dostępny w języku polskim. W przypadku wystąpienia elementów interfejsu lub komunikatów w innym języku prosimy o zgłoszenie ich przez JIRĘ wraz ze wskazaniem miejsca występowania problemu.

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
59	Czy jeżeli spółka jest OSDn i SE oraz kupuje energię zbilansowaną i odsprzedaję energię tylko podmiotom zlokalizowanym w swojej sieci w ramach umów kompleksowych to czy powinienem włączyć usługę przekierowania?	Włączenie usługi przekierowania nie jest obligatoryjne, domyślnie jest nieaktywna i może być aktywowana z poziomu Portalu Użytkownika Profesjonalnego.
60	Czy jest gdzieś pokazana w instrukcji lub na filmie wgrywanie danych przez SOAP?	Realizacja procesu została przedstawiona na filmie instruktażowym 6.1 Wysłanie komunikatu SOAP.
61	Czy UUID musi być unikalny dla transakcji w danym dniu? na ile arbitralny może to być numer (zachowując jego definicję)	UUID powinien być unikalny dla każdego komunikatu/transakcji przesyłanej do CSIRE.
62	Czy można plik xml zaczytać hurtowo dla wielu punktów?	Plikiem XMLXML można przesyłać dane do 1000 PP.
63	Czy przekierowania w roli sprzedawca włącza się jednorazowo dla wszystkich operatorów obecnych i przyszłych, czy dla nowych operatorów, które weszły teraz lub później do CSIRE trzeba osobno włączać przekierowania?	Usługa przekierowania jest włączana jednorazowo dla poszczególnych procesów 6.1., 6.2. i 6.3.
64	Czy za pomocą przekazania komunikatu SOAP można przesłać reklamację - komunikat 9.1.?	Wszystkie procesy można zrealizować za pomocą SOAP przy wykorzystaniu XML. Komunikat musi być zgodny z wymaganiami biznesowymi i technicznymi dla tego procesu, w tym z odpowiednim schematem XSD oraz wymaganymi danymi. Jeśli wykorzystują Państwo PUP-rekomendujemy realizację procesu 9.1 z górnej belki dostępnej na stronie i gotowego formularza.
65	Co to jest reference id w pliku csv i skąd go wziąć?	Reference ID jest to unikalny id komunikatu, zgodny ze standardem UUID.
66	Czy na Państwa stronie www zostaną udostępnione szczegółowe instrukcje ręcznego wypełniania tych plików?	Przykładowe pliki CSV oraz XML wraz z opisem są udostępnione na stronie PSE w zakładce „Materiały”: https://www.pse.pl/oire/srodowisko-testowe-csire/materialy.
67	Jaki jest swchemat nadawania "reference id"	W załączniku nr 4 TSKB w sekcji Nazwa typu XSD: UuidType jest podany wzorzec.
68	Mam również pytanie dotyczące pliku CSV zawierającego dobowe dane profilowe, przekazywane w ramach	Plik CSV jest zaprojektowany dla PP posiadających do 5 produktów energetycznych. W celu zwiększenia

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
	przetwarzania zbiorczego. W przeprowadzonych testach plik zawierający więcej niż 5 produktów energetycznych został odrzucony. Jak należy postąpić w przypadku punktów pomiarowych, dla których występuje więcej niż 5 produktów energetycznych, np. 7? Czy obowiązuje sztywny limit 5 produktów na punkt pomiarowy, a jeśli tak, to w jaki sposób należy przekazać dane dla pozostałych produktów? Czy dopuszczalne jest podzielenie danych na kilka plików lub komunikatów, czy też przewidziano inny sposób obsługi takich przypadków?	zakresu prosimy o zgłoszenie zmiany zgodnie z IRESP-OIRE pkt.2.5.
69	Skąd wiemy, że w 'Wyszukaj komunikaty" ten konkretny dotyczy importu z pliku csv a nie xml. ?	W komunikacie 6.1.1.1. jest zawarta informacja z nazwą pliku wsadowego "File name"…….
70	Witam, przy imporcie plikiem csv profilu dla wielu dni to dla każdego wiersza, czyli każdej doby muszę nadać indywidualny numer transakcji? Czy dla jednego pliku importowanego używam jednego numeru transakcji?	Dla każdej transakcji należy nadać unikalny identyfikator UUID zgodny z obowiązującym standardem UUID.
71	Obsługa procesów poprzez PUP bardzo trudna i kłopotliwa a dla kilkuset PP wręcz niemożliwa, system CSIRE powinien umożliwiać wprowadzenie danych pomiarowych, wskazań w oknie dialogowym dla danego PP, CSIRE powinno interpretować daną, tworzyć xml i przetwarzać zgodnie z zaprojektowanymi schematami	Do przekazywania danych dla kilkuset PP należy wykorzystać pliki XML lub CSV.
72	Źle to ująłem. Czy jeśli UUID ponowi się za jakiś nieokreślony czas to wystąpi błąd?	Tak, UUID jest unikalnym kodem w systemie, jeśli zostanie powtórzony, CSIRE zwróci komunikat z błędem.
73	Tu nie chodzi o standard i strukturę systemu. Dla kanału B2B komunikacja z użyciem kodów jest wskazana, natomiast w ramach PUP nic nie stoi na przeszkodzie nałożyć interfejs umożliwiający użytkownikowi zrozumieć treść komunikatu, bez potrzeby każdorazowego sięgania po TSKB.	Standard jest taki sam w przypadku B2B, jak również w ramach PUP zgodnie z TSKB.
74	Nie można zmienić godzin na dostarczenie profili do późniejszej godz. Nie mam możliwości wysyłania tych danych - pracujemy od godz. 9:00.	Zgodnie z IRiESP-OIRE dane profilowe powinny zostać przekazane do godziny 7:00. Dane przesłane po tym terminie nie zostaną uwzględnione w raporcie KPI

Lp.	Pytanie	Odpowiedź OIRE
		„Kompletność przekazania” dla procesu 6.1, publikowanym na stronie PSE.
75	Czy nagranie zostanie udostępnione?	Nagrania ze spotkań nie są udostępniane.
76	A gdzie można znaleźć prezentację importu plikiem csv danych stanowych dla PPE wielostrefowych	Import plików CSV wygląda tak samo dla danych stanowych jak i danych profilowych.
77	Czy rozliczenia za październik w procesach 6.2 i 6.3 mają obejmować np. cały miesiąc czy musimy podzielić okres rozliczeniowy na przed CSIRE i po?	Proces 6.3 przekazują Państwo do CSIRE od 19 października. Okres do 19 października należy rozliczyć dotychczas stosowaną metodą.