

KARTA AKTUALIZACJI NR RRM/Z/15/2025
REGULAMINU RYNKU MOCY

(2025-11-28)



1 Przedmiot i zakres zmian

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr RRM/Z/15/2025 Regulaminu rynku mocy zatwierdzonego decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 marca 2018 r. (znak: DRR.WAR.7120.1.2018) („Regulamin”), zmienionego decyzjami Prezesa URE:

- z dnia 4 września 2020 r. (znak: DRR.WAR.770.30.2020.BPe),
- z dnia 30 grudnia 2020 r. (znak: DRR.WAR.770.44.2020.BPe),
- z dnia 10 listopada 2021 r. (znak: DRR.WAR.770.43.1.2021.BPe),
- z dnia 29 grudnia 2022 r. (znak: DRR.WAR.770.33.1.2022.BPe),
- z dnia 3 lutego 2023 r. (znak: DRR.WAR.770.36.2022.2023.BPe),
- z dnia 5 lutego 2024 r. (znak: DRR.WAR.770.4.8.2024.PRa),
- z dnia 31 lipca 2024 r. (znak: DRR.WAR.770.24.4.2024.PRa),
- z dnia 20 września 2024 r. (znak: DRR.WAR.770.31.5.2024.PRa),
- z dnia 23 grudnia 2024 r. (znak: DRR.WAR.770.47.6.2024.PRa),
- z dnia 6 marca 2025 r. (znak: DRR.WAR.770.3.5.2025.PRa),
- z dnia 24 marca 2025 r. (znak: DRR.WAR.770.11.5.2025.PRa),
- z dnia 8 maja 2025 r. (znak: DRR.WAR.770.20.5.2025.PRa) oraz
- z dnia 24 lipca 2025 r. (znak: DRR.WAR.770.30.6.2025.Pra),

zwanej dalej „Kartą aktualizacji”, obejmują zmianę brzmienia rozdziałów 6 i 18 regulaminu.

Szczegółowy opis zmian wprowadzonych do regulaminu zawiera pkt 2 Karty aktualizacji.

2 Specyfikacja zmian wprowadzonych Kartą aktualizacji nr RRM/Z/15/2025 do Regulaminu

Lp.	Opis zmiany
Rozdział 6. Certyfikacja oglna	
1.	<u>dodaje się pkt 6.1.2 w brzmieniu:</u> 6.1.2 W toku certyfikacji ogólnej OSDp współpracują z OSP w zakresie jednostek fizycznych, o których mowa w pkt. 6.2.1.1 podpunkt 1) lit. a), c) i d), na zasadach określonych w pkt. 18.
2.	<u>dotychczasowe pkt. 6.1.2 – 6.1.4 otrzymują oznaczenie 6.1.3 – 6.1.5</u>
3.	<u>pkt 6.1.3 otrzymuje brzmienie:</u> 6.1.3. W toku certyfikacji ogólnej OSDn współpracują z OSDp w zakresie jednostek fizycznych, o których mowa w pkt. 6.2.1.1 podpunkt 1) lit. a), c) i d), posiadających punkty pomiarowe w sieciach tych OSDn, na zasadach określonych w pkt. 18.
4.	<u>pkt 6.2.1.6 otrzymuje brzmienie:</u> 6.2.1.6. Jednostka fizyczna stanowi jednostkę fizyczną wytwórczą, jeżeli: 1) zgodnie z zapisami umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej jednostka fizyczna uprawniona jest do dostarczania energii elektrycznej do sieci lub 2) określają to wydane warunki przyłączenia, albo 3) określa to złożony lub planowany do złożenia wnioski o wydanie warunków przyłączenia – w przypadku jednostki fizycznej wytwórczej planowanej, dla której nie wydano jeszcze warunków przyłączenia.
5.	<u>pkt 6.3.2.6 otrzymuje brzmienie:</u> 6.3.2.6. Wielkość mocy osiągalnej brutto jednostki fizycznej wytwórczej uwzględnia: 1) parametry urządzeń i instalacji wchodzących w skład danej jednostki fizycznej, 2) stałe, strukturalne ubytki lub ograniczenia możliwości wytwarzania energii elektrycznej, 3) charakterystykę dostępności energii pierwotnej, 4) uwarunkowania wynikające z ciągłej pracy z mocą osiągalną brutto przez czas nie krótszy niż 4 kolejne godziny, bez uszczerbku dla trwałości tej jednostki, 5) uwarunkowania wynikające z wydanych warunków przyłączenia lub złożonego lub planowanego do złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.

6.	<u>skreśla się pkt 6.3.3.2 podpunkt 10)</u>
7.	<u>dotychczasowy pkt 6.3.3.2 podpunkt 11) otrzymuje oznaczenie 6.3.3.2 podpunkt 10)</u>
8.	<p><u>pkt 6.3.3.3 otrzymuje brzmienie:</u></p> <p>6.3.3.3. W przypadku wniosku o wpis do rejestru dla jednostki fizycznej przyłączonej do sieci dystrybucyjnej, właściwy OSDp uczestniczy w weryfikacji, o której mowa w pkt. 6.3.3.2, poprzez:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) weryfikację informacji, o których mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 4) – jeżeli dana jednostka fizyczna jest przyłączona wyłącznie do sieci dystrybucyjnej; 2) weryfikację informacji, o których mowa w pkt. 6.3.2.1 podpunkt 6), z uwzględnieniem warunków, o których mowa w pkt. 6.3.3.2 podpunkty 6) – 9), z zastrzeżeniem, że potwierdzenie kompletności układu zasilania danej jednostki fizycznej dotyczy wyłącznie sieci tego OSDp oraz sieci OSDn współpracujących z OSP za pośrednictwem danego OSDp; 3) wskazanie mocy przyłączeniowej dla wszystkich punktów pomiarowych danej jednostki fizycznej, w zakresie sieci tego OSDp oraz sieci OSDn współpracujących z OSP za pośrednictwem danego OSDp; w przypadku, gdy moc przyłączeniowa nie jest określona dla miejsc tożsamych z punktami pomiarowymi, wówczas OSDp wskazuje posiadane wielkości mocy przyłączeniowej wraz ze wskazaniem miejsc, dla których ta moc została określona, a w przypadku braku wartości mocy przyłączeniowej parametr ten nie jest weryfikowany; 4) opcjonalne przekazanie dodatkowych informacji, które mogą wesprzeć OSP w procesie podejmowania decyzji dotyczącej wpisania jednostki fizycznej do rejestru, na zasadach określonych w pkt. 18.
Rozdział 18. Zasady współpracy z OSD	
9.	<p><u>pkt 18.2.4 otrzymuje brzmienie:</u></p> <p>18.2.4. W przypadku, gdy jednostka fizyczna jest przyłączona do sieci:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) więcej niż jednego OSDp, 2) OSDp i OSDn współpracującego z OSP za pośrednictwem innego OSDp, lub 3) do sieci więcej niż jednego OSDn współpracujących z OSP za pośrednictwem więcej niż jednego OSDp, każdy właściwy OSDp niezależnie dokonuje weryfikacji, o której mowa w pkt. 18.2.2.
10.	<u>skreśla się pkt 18.2.5 podpunkt 3)</u>
11.	<u>dotychczasowy pkt 18.2.5 podpunkt 4) otrzymuje oznaczenie 18.2.5 podpunkt 3)</u>